

# Operating Instructions

Bedienungsanleitung  
Instructions de Service



**Type 1066**

Control Head

Steuerkopf

Tête de commande

We reserve the right to make technical changes without notice.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Sous réserve de modification techniques.

© 2002 Bürkert Werke GmbH & Co. KG

Operating Instructions 0509/04\_EU-ML\_00804373

# Contents of the Operating Instructions for the Control Head Type 1066 for Process Valves

## GENERAL INFORMATION

Symbols Used .....	4
Intended use .....	4
Safety instructions .....	4
Scope of Delivery .....	5
Guarantee conditions .....	5
Transport, storage .....	6
Disposal .....	6

## TECHNICAL DATA

Structure and Function of the Control Head .....	8
Characteristics .....	8
Operating conditions .....	9
Mechanical data .....	9
Pneumatic data .....	10
Electrical data .....	10

## INSTALLATION

Installation of the control head .....	12
Flange adaptor .....	12
Installation procedure .....	13

## INSTALLATION AND COMMISSIONING

Pneumatic installation .....	16
Wiring connections on the control head .....	16
Electrical installation .....	17
Control heads without communication .....	17
Control heads with communication .....	19

english

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

**MAINTENANCE / CLEANING**

Maintenance / Cleaning .....	30
------------------------------	----

**REPAIRS**

Repairs .....	32
Removing and/or replacing the cover .....	32
Changing the printed circuit board .....	33
Replacing the valve group .....	33
Changing the valve on versions for 24 / 110 / 230 V UC without communication .....	34
Changing the proximity switch/micro-switch.....	35
Spare parts .....	36
Service addresses .....	36

# GENERAL INFORMATION

english

Symbol used .....	4
Intended use .....	4
Safety instructions .....	4
Scope of Delivery .....	5
Guarantee conditions .....	5
Transport, storage .....	6
Disposal .....	6

## Symbols Used

The following symbols are used in these Operating Instructions:

→ marks a work step that must be carried out.



### ATTENTION!

Indicates information which, if not followed, could result in danger to your health or to the functionality of the machine.



### NOTE

Indicates important additional information, tips and recommendations.

## Intended use

- The control head for process valve type 1066 is used to control pneumatically-activated process valves and record their switching statuses. Other incidents of use are deemed non-compliant.
- The Technical Data presented in these instructions, on the datasheet and on the type plate must be checked for consistency before commissioning and complied with during operation of the control head.
- Unauthorized rebuilding or changes to the device are not allowed for safety reasons.
- Shield the control head from interventions by unauthorized persons. To this end the control head can be secured on the boreholes present on the cover and casing by means of a lead seal and / or cutting screw.
- The working directions given in these instructions and safety indications must be followed and complied with at all times. If the operating instructions, safety tips, or safety information are ignored or not followed in the proper order, the warranty shall be void.

## Safety instructions



Follow the instructions of this operating manual, along with the terms of use and permitted data as specified for process valves on the datasheets and the control head type plate, so that the device can operate smoothly and have a long service life.

- When planning the application of the device, and during its operation, observe the general technical rules!
- Installation and maintenance work may only be carried out by specialist staff using the correct tools!
- Use only original replacement parts for necessary repairs, and when changing these parts observe the directions in these instructions.
- Observe the relevant accident prevention and safety regulations applicable for electrical equipment while operating and maintaining the device!
- Always switch off the electrical power supply before carrying out any works on the system!
- Note that piping or valves must not be removed from a system that is under pressure!
- Take suitable measures to prevent unintentional operation or impermissible impairment.
- Following an interruption of the electrical or pneumatic supply, ensure a defined and controlled re-start of the process!



**NOTE**

The control head is designed in protection type IP67. This supposes that all seals are positioned correctly and that casing and cover are mechanically intact.

- Avoid larger mechanical loads on the control head, as these may lead to mechanical impairment or destruction of the control head. These include walking on the control head, placing heavy objects on it, heavy impacts, falling hard objects etc.
- Avoid the infiltration of moisture into the control head. When assembling in particular, make sure that all seals are fitted according to directions and assembly screws, cable screw connections and sealing plugs are securely tightened. Use only dried control air!



**NOTE**

With regard to its mechanical resistance, the plastic casing of the control head is designed for direct attachment of flexible hoses and conduits only.

- Avoid attaching longer and mechanically rigid attachment parts, since extensions of this type would produce leverages through which the casing could be destroyed by hand.



**NOTE**

Cleaning products often contain aggressive components that may become deposited in small grooves and cavities on the control head, and their prolonged effect may lead to the destruction even of high-quality plastics.

- Use only highly compatible cleaning products when cleaning the control head and rinse thoroughly with clear water after these cleaning products have been used. The compatibility of the cleaning product should be tested where necessary.



**NOTE**

A pressure-relief valve is situated on the underside of the control head casing, serving as rupture protection in the event of a leaky component in the control head (leakage incident).

- When assembling the control head, ensure a minimum distance of 5 mm between the pressure-relief valve and the neighbouring component so that the pressure-relief valve can disengage without problems in the event of leaking. Otherwise, the cover could literally be "exploded" in the event of leakage in the control head.
- If these instructions are ignored, no liability will be accepted from our side, and the guarantee on the device and its accessories will also become invalid!

## Scope of Delivery

Immediately after receiving the shipment, ensure that the contents are undamaged and correspond to the scope of the delivery listed on the enclosed packing note. In case of any discrepancies, please contact our Call Center:

Bürkert Fluid Control System, Call Center  
 Chr.-Bürkert-Str. 13-17, D-74653 Ingelfingen  
 Tel. 07940 - 10 111 / Fax 07940 - 10 91 448  
 E-Mail: [info@de.buerkert.com](mailto:info@de.buerkert.com)

or your local Bürkert Sales Center immediately.

## Guarantee conditions

This document contains no agreement to provide a guarantee. We would refer you here to our General Selling and Business Conditions. The precondition for the guarantee is the correct usage of the device under compliance with the specified application conditions.



**ATTENTION!**

The guarantee only applies to the freedom from fault of the Head Control of the process valves. No liability will be accepted, however, for consequential damage of any kind that could arise from the failure or malfunctioning of the device.

## Transport, storage



**ATTENTION!**

Transport and store the appliance in its original packing only.

Storage in a dry room.

Maximum storage temperature +50 °C

english

## Disposal



**ATTENTION!**

When disposing of the appliance, observe the national standards for refuse disposal.

# TECHNICAL DATA

english

Structure and Function of the Control Head .....	8
Characteristics .....	8
Operating conditions .....	9
Mechanical data .....	9
Pneumatic data .....	10
Electrical data .....	10


## Structure and Function of the Control Head

The Type 1066 control head is used to control pneumatically operated process valves from various manufacturers. Depending on the configuration, it can be fitted with up to three solenoid valves (pilot valves) for control of the process valve and with a maximum of three height-adjustable inductive proximity sensors for position feedback. One of these sensors can also be an external sensor (Attachment via 3-pole screw clamp on printed circuit board).



**NOTE**

For sealed fieldbus modules, pay attention to the numbering of the proximity switch on the circuit board / the identification on the device, since deviations from the numbering in the drawing below are possible.



## Characteristics

With the Type 1066 control head, there is a de-central solution for driving the process valves in addition to the intended central solution for valve blocks. The advantages of this solution in the form of the compact *control head* unit with the pilot valves and optionally usable field bus interfaces are:

- Lower installation outlay.
- Simple commissioning.
- Short response times due to the short distance between the pilot valve and the process valve.

Main areas of application:

- Foodstuff industry (e.g. dairies)
- Chemical industry
- Pharmaceutical industry
- Cosmetics industry
- Breweries

## Options

### Number of pilot valves

Operating mode / Type of application	Number of pilot valves
Single-acting actuators	1
Double-acting actuators	2
Dual-seat valves with integrated air supply to both valve seats	3

### Control heads without communication

- 8-pole screw terminal for 24 V DC
- Multipol (8-pole round plug) for 24 V DC
- 2 x 6 screw terminals for 24 / 110 / 230 V UC

### Control heads with communication

- Actuator sensor interface (ASI)
- DeviceNet



**ATTENTION!**

The connection to other (higher) bus systems is possible using commercially available Gateways.

## Operating conditions

Media	Compressed air, non-oiled; neutral gases
Medium temperature	-10 ... + 50 °C
Ambient temperature	-10 ... + 50 °C
Protection class	IP 67



**ATTENTION!**

The control head is not suitable for use outdoors!

## Mechanical data

Weight	0.5 bis 0.65 kg (depending on model)
Housing material	Housing PA / PPE Cover PSU (transparent, blue-grey)
Sealing material	NBR

**Pneumatic data**

Port connections	Compressed air/Exhaust air G 1/4 Service ports tube hose connection 6/4 mm or 1/4 inch, plug-in
Pressure range	2.5 to 7 bar
Air flow, control valve	110 l/min Type 6510, 40 l/min Type 6106 Flow: $Q_{Nn}$ - value air (l/min) Measurement at +20 °C, 6 bar pressure at the valve inlet and 1 bar pressure difference
Response times	Type 6510 / Type 6106 Opening 15 / 23 ms      Closing 10 / 21 ms Measurement at valve outlet at 6 bar and +20 °C Opening:    pressure rise 0 to 90 % Closing:    pressure fall 100 to 10 %
Control range	min. stroke 2mm    max. stroke 73 mm

**Electrical data**

Protection class	IP 67
Operating voltage	
without communication	24 V DC ±10 % 24/110/230 V UC ±10 %
with communication	in accordance with the ASI and DeviceNet specification
Max. electrical power loss	5 W for 3 x Type 6510 or 1 x Type 6106
Connections	
Control heads without communication:	Multipol (8-pole round plug DIN 45326) for 24 V DC (8-pole screw terminals) for 24 V DC 2 x 6-pole screw terminals for 24/110/230 V UC
Control heads with communication:	
ASI:	Cut-clamp connector and cable fitting M12 plug and cable fitting M12 flange plug, 4-pole
DeviceNet:	5-pole M12 plug connection
Solenoid valves	
Nominal power	1 W Type 6510 / 3 W Type 6106
Operating mode	continuous (ED 100 %)
Proximity switches	
Operating voltage	8 to 30 V DC
Output signal	max. 100 mA, short-circuit proof
Micro-switch	potential-free, max. 1 A switched current

# INSTALLATION

english

Installation of the control head.....	12
Flange adaptor .....	12
Installation procedure .....	13

## Installation of the control head


### Flange adaptor

To mount the control head type 1066 on a process valve from a different manufacturer, you need an adapter with customized flange (flange adaptor) and a customized switching knob (see also Data Sheet). The connecting part for the control head is Bürkert-specific. The flange component must be adapted to the shape of the process valve. The drawing below shows an application for a special process valve. The control head can be installed in any position, but preferably with the cover at the top.

When making your own flange, comply exactly with the following parameters:

- Dimensions
- Number of sealed positions
- Dimension for the O-ring
- Measurement tolerance
- Material data

### Main dimensions for the flange adaptor



#### NOTE

Please request detailed dimensional drawings if you are manufacturing your own flange adaptor.



#### ATTENTION!


**A centring device is necessary for the installation of the flange adaptor.** The maximum permissible deviation is  $\pm 0.1$  mm. If this tolerance is exceeded, there is the danger that the proximity sensors may not function correctly.

**Use a special installation sleeve to avoid exceeding this tolerance.**

## Installation procedure


- ① **Fix the flange adapter to the process valve/Fix switching knob to piston rod (customer-specific)**

→ ensure that it is centred




- ② **Remove the cover from the control head**

→ Loosen the locking screw  
 → Turn the cover to the left to the stop  
 → Pull the cover off upwards




- ③ **Insert the control head onto the flange adapter**

→ Position the control head (control head can be turned through 360°)  
 → Secure the control head using the two screws on the side




- ④ **Fit the pneumatic connections**

→ Refer to Pneumatic Installation, (Installation/Commissioning chapter)



**⑤ Fit the electrical connections**

- Control heads without and with communication (see chapter on electrical installation)




**⑥ Adjust the proximity sensors**

- Using a screwdriver, turn the adjusting screw (spindle) until the optimal position of the proximity switch has been set up.
- The LED mounted on the proximity switch is an adjustment aid: it lights up when reaching the corresponding threshold value.

**the limit position micro-switches**

When using micro-switches, LEDs are not provided for reasons of cost

- Set the position as for the proximity switches
- Using the switching sound of the micro-switch (very quiet) as a setting aid or external electrical continuity check.



**⑦ Fit the cover**


- Check the seat of the cover O-ring, or pull a new O-ring onto the collar of the cover.



**NOTE**

Distributed across the circumference of the casing are 4 handles that retain the O ring when the cover is being removed. Take care to ensure that the newly-applied O ring is positioned correctly under the handles and is resting on the casing without twisting.

- Fit the cover.
- Turn the cover right until it reaches the stop.



**NOTE**


Secure the cover where necessary to prevent unauthorised access by inserting a lead seal and/or self-tapping screw in the holes in the cover and the housing.

# INSTALLATION AND COMMISSIONING

Pneumatic installation .....	16
Wiring connections on the control head .....	16
Electrical installation .....	17
Control heads without communication .....	17
8-pole screw terminal for 24 V DC .....	17
Multipol (8-pole round plug to DIN 45326) for 24 V DC .....	18
2 x 6-pole screw terminals for 24 / 110 / 230 V UC .....	18
Control heads with communication .....	19
AS-Interface .....	19
Handling the flat cable clamp .....	20
Technical data for the ASI circuit board .....	20
Programming data .....	20
LED status display ASI .....	21
Bit allocation .....	21
Number of connectable control heads and maximum length of the bus (ASI standard case and ASI version with extended address range) .....	22
DeviceNet .....	24
Explanation of terms .....	24
Technical data .....	24
Maximum line lengths .....	24
Safety setting for bus failure .....	25
Electrical connection .....	25
Configuration .....	26
LED Status Display .....	28

## Pneumatic installation

### Wiring connections on the control head



Plug-and-socket connections  
for 6/4 mm or 1/4" hose  
plug-in  
for valves V1, V2 and V3



#### ATTENTION!

- Only use calibrated hose lines with 6 mm or ¼ " external diameter.
- Only cut these using a hose cutter (danger of damaging the hose).
- Select the length of the hose so that the control head can be removed with the screw fitting.
- Take care to ensure a tension-free hose guide well aligned with the plug connector, since hoses that are plugged in when tensed (contorted) may lead to leakages at the plug connection.

## Electrical installation


### Control heads without communication

There are different ways of electrically connecting control heads without communication. On the model for 24 V DC, status per valve is displayed uniformly with an LED in each case.


#### 8-pole screw terminal for 24 V DC

(in interior of housing, cable duct with screw fitting for cable)

#### LED status display 24 V DC



#### Layout of the 8-pole screw terminal



**NOTE**


The outputs of the proximity switches are pnp-plus switching and are short-circuit proof.

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

english

## Multipol (8-pole round plug to DIN 45326) for 24 V DC

View of the sensor installed in the head, seen from the front looking at the pins, with the solder connections below.



**NOTE**

The outputs of the proximity switches are pnp-plus switching and are short-circuit proof.

## 2 x 6-pole screw terminals for 24 / 110 / 230 V UC

The 2 x 6-pole screw terminal model consists of:


Cable gland with screw fitting for cable

Max. 1 valve (Type 6106, DN1.2)

2 mechanical limit switches with potential-free contacts for position feedback

(No LED status display)

## Printed circuit board with 2 x 6-pole screw terminals for 24 / 110 / 230 V UC



gn/gb	green/yellow
bl	blue
sw	black

## Control heads with communication

### AS-Interface

ASI (Actuator Sensor Interface) is a field bus system that is used for networking (mainly) binary sensors and actuators to a master controller.

#### Bus line

Unscreened pairs (ASI line as ASI format cable) over which both information (data) and energy (power supplies for the sensors and actuators) are transmitted.

#### Network topology

Freely selectable within wide limits, i.e., star, tree and line networks are possible. Further details can be found in the ASWI specification.

#### Bus connection variants



**NOTE**


**Data for the round cable**

The electrical values of the round cable leading directly to the control head deviate slightly from the ASI specification. When calculating the maximum permissible line length according to the ASI specification, the length should therefore be set longer by the factor 1.5.

**ASI length = 1.5 x real length**


1. Flat cable clamp on the 1 m round cable

ASI standard connection:




2. 4-pole M12 plug on the 2 m round cable

ASI special connection 1: (on request)



4-pole M12 plug for ASI connection




**ASI PIN configuration**

- 1 = ASI+
- 2 = not used
- 3 = ASI-
- 4 = not used

3. 4-pole M12 plug on the control head, without cable

ASI special connection 2: (on request)




## Handling the flat cable clamp

Contact is achieved in the form of a penetration technique using the flat cable clamp for ASI from cables. Electrical connection is achieved in the process without cutting and skinning the cable.



**NOTE**

Close the second cable aperture using a cable seal if the flat cable terminates in the clamp (final connection).




### Connecting the flat cable clamp with conductor plug and moulded cable with an ASI flat cable

- Loosen both screws on the flat cable clamp.
- Separate the upper part of the flat cable clamp from the lower part.
- Lay the ASI flat cable in the correct position.
- **If the flat cable terminates here:**  
Insert the flat cable seal into the aperture in the correct position.
- Place the upper part of the flat cable clamp onto the lower part.
- Tighten the screws.

Done!

The electrical connection to the ASI cable has been produced.



Flat cable seal for flat cable clamp

## Technical data for the ASI circuit board


Inputs	3 sensors S1 top S3, pnp plus-switching Supply via the AS interface (24 V +20 % / -10 %), short-circuit proof, current limited to 60 mA Switch level High signal $\geq 10$ V Limitation of input current $\geq 6.5$ mA, input current Low signal $\geq 1.5$ mA
Outputs	3 valves V1 - V3 max. 3 x 1 W Power reduction after approx. 100 ms, with integrated Watch-Dog function

## Programming data

I/O-Code	7 hex (4 outputs and 4 inputs)
ID-Code	F hex (see following table for bit allocation); extended ID codes 1 and 2 = F hex
Profile	7.F

## LED status display ASI

### Visible part of the ASI printed circuit board



english

### Overview of ASI LED Status display

LED		Bus status
green	red	
dark	dark	POWER OFF
dark	light	No data traffic (expired watch-dog with Slave address not 0)
light	dark	ok
blinking	blinking	Peripheral fault (overload in sensor supply)
blinking	light	Slave address equal to 0
dark	blinking	RESET

### Bit allocation


Data bit	D3	D2	D1	D0
	Output LED yellow	Output Valve 3	Output Valve 2	Output Valve 1
	Input Not used	Input Prox. switch 3	Input Prox. switch 2	Input Prox. switch 1
Parameter bit	P3	P2	P1	P0
	Not used			

## Number of connectable control heads and maximum length of the bus line

### I. ASI standard case

A maximum of 31 control heads can be attached to a bus line in the standard case.

According to ASI specifications the bus cable may be a maximum 100 m long.



**NOTE**

When using other cable diameters, the maximum cable length also changes (refer to ASI specification).

### Process data

Data bits for inputs (sensor and prox. switches):

Bit No.	Sensor	Value allocation
Bit 0	S1 (sensor 1)	0 Prox. switch 1 OFF 1 Prox. switch 1 ON
Bit 1	S2 (sensor 2)	0 Prox. switch 2 OFF 1 Prox. switch 2 ON
Bit 2	S3 (terminal for add. prox. switch)	0 Prox. switch 3 OFF 1 Prox. switch 3 ON
Bit 3	Not used	always 0

Data bits for outputs (actuators and valves):

Bit No.	Valve	Value allocation
Bit 0	V1 (Valve 1)	0 Valve 1 OFF 1 Valve 1 ON
Bit 1	V2 (Valve 2)	0 Valve 2 OFF 1 Valve 2 ON
Bit 2	V3 (Valve 3)	0 Valve 3 OFF 1 Valve 3 ON
Bit 3	Not used	always 0

Parameter bits: not used

**II. ASI version with extended address range (A/B Slave)**

1 Master can communicate with 62 Slaves with the ASI version with extended address range (A/B Slave). As in the standard case, the bus cable with extended address range according to ASI specifications may be a maximum 100 m long.



**NOTE**

Maximum cable lengths also vary when other cable cross sections are used (see ASI specifications).

**Characteristics of the A/B Slave variant compared with the standard case**

- 62 Slaves per Master
- The yellow OUT 4 LED on the ASI circuit board is no longer controllable, since the fourth output bit used up to now is now used for the addressing.
- Limitations in power supply due to the nominal current of the inductors:  
Only 2 solenoid valves can be connected at the same time; the third solenoid valve can only be hooked up after 100 ms have passed.



**ATTENTION!**

If an A/B Slave device is being used as a replacement for a standard device, a configuration error arises due to the different ID codes!

**Differences in the addressing of ASI variants**

Parameters	ASI Standard device	ASI device for A/B Slave addressing
Number Slaves / Master	31	62
I/O Code	7 hex	7 hex
ID Code	F hex	A hex
Extended ID1	F hex	7 hex
Extended ID2	F hex	E hex
Profile	S-7.F.F	S-7.A.E

## DeviceNet

### Explanation of terms

- DeviceNet is a field bus system that is based on the CAN protocol (Controller Area Network). It makes possible the networking of actuators and sensors (slaves) with a master control unit (master).
- In the DeviceNet, the Type 1066 control head is a slave device according to the Predefined Master/Slave Connection laid down in the DeviceNet specification. Polled I/O, Bit Strobed I/O and Change of State 4 (COS) are supported as I/O connection types.
- In DeviceNet, a differentiation is made between cyclic or event-controlled transmitted process messages of higher priority (I/O Messages) and non-cyclic management messages of lower priority (Explicit Messages).
- The protocol corresponds to **DeviceNet Specification Release 2.0**



**NOTE**

|| A diskette with configuration files (BUE1066.EDS and BUE1066.ICO) is always delivered with the DeviceNet models. You can also obtain these files over the Internet.

### Technical data

<b>Baud rate</b>	125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (via DIP switch); Factory setting: 125 kBit/s
<b>Adresses</b>	0 ... 63 (via DIP switch); Factory setting: 63
<b>Process data</b>	2 static input assemblies (Input: from control head 1066 to DeviceNet Master/Scanner) 1 static Output Assembly
<b>Inputs</b>	3 sensors (proximity switches) S1 - S3, pnp, plus-switching Supply via the DeviceNet line (11 to 25 V DC) Switching level High signal $\geq 5$ V Switching level Low signal $\leq 1.5$ V
<b>Files</b>	BUE1066.EDS BUE1066.ICO You can also obtain these files over the Internet.

### Maximum line lengths

The maximum total line lengths (sum of main and drop lines) of a network depend on the baud rate.

#### Total line lengths according to the DeviceNet specification

Baud rate	Maximum total line length when using Thick Cables according to the DeviceNet specification <sup>1)</sup>
125 kBaud	500 m
250 kBaud	250 m
500 kBaud	100 m

<sup>1)</sup> According to the DeviceNet specification. When using another cable type, lower maximum values apply (refer to the DeviceNet specification).

**Drop line lengths**

Baud rate	Maximum length of a drop line	Max. accumulated length in the network
125 kBaud	6 m	156 m
250 kBaud	6 m	78 m
500 kBaud	6 m	39 m


**Safety setting for bus failure**

In case of a bus failure, the setting of the last data byte of the bus outputs will be retained as long as power is connected.

**Electrical connection**

The bus line is a 4-pole cable with an additional screen that must correspond to the DeviceNet specifications and over which both information (data) and power (power supply for the low-power actuators and sensors) will be transmitted.

**Bus connection (round plug M12, 5-pole)**



Plug viewed from the front looking at the pins (not at the solder side).

The Type 1066 control head has a 5-pole Micro-style M12 round plug. The following pin configuration corresponds to the DeviceNet specification:


Pin	Signal	Colour
1	Screen	not used
2	V+	red
3	V-	black
4	CAN_H	white
5	CAN_L	blue

**Termination circuit for DeviceNet systems**

When installing a DeviceNet system, attention must be paid to the correct termination circuit for the data lines. This circuit prevents interference arising from signal reflection on the data lines. The main line must therefore be terminated as both ends, as shown, with resistors of 120 Ω with 1/4 W power rating.

## Network topology of a DeviceNet system

Line with a main line (trunk line) and several drop lines.  
The main line and the drop lines are made up from identical material (see sketch).



### ATTENTION!

To avoid reflections, fit terminating resistors at both ends of the trunk line (120 Ω).

## Configuration

### DIP switch

8 DIP switches are fitted for the configuration:

- DIP switches 1 to 6 for the DeviceNet addresses
- DIP switches 7 and 8 for the baud rate



### NOTE

Before the commissioning of the controller with DeviceNet, the **EDS-Datei** must be read into DeviceNet Configuration Tool. The required files (BUE1066.EDS and BUE1066.ICO) are available on diskette or over the Internet.

### Setting the DeviceNet address

MAC ID – Medium Access Control Identifier:

[Example of value allocation at switch DIP1:

DIP 1=off=0 / DIP 1=on=1 / MAC ID=DIP 1\*2<sup>0</sup>+DIP 2\*2<sup>1</sup>+...+DIP 6\*2<sup>5</sup>]

DIP 1 [2 <sup>0</sup> =1]	DIP 2 [2 <sup>1</sup> =2]	DIP 3 [2 <sup>2</sup> =4]	DIP 4 [2 <sup>3</sup> =8]	DIP 5 [2 <sup>4</sup> =16]	DIP 6 [2 <sup>5</sup> =32]	MAC ID
off	off	off	off	off	off	0
on	off	off	off	off	off	1
off	on	off	off	off	off	2
...	...	...	...	...	...	...
off	on	on	on	on	on	62
on	on	on	on	on	on	63

**Setting the baud rate**

Adapting the control head to the baud rate of the network.

DIP 7	DIP 8	Baud rate
off	off	125 kBaud
on	off	250 kBaud
off	on	500 kBaud
on	on	not allowed



**ATTENTION!**

**Any change to the settings using the DIP switches will only become effective following a re-start of the device.**  
 A re-start can be carried out by briefly unclamping and the re-clamping the control head from/to the network or by sending a corresponding Reset Message. It is also possible be switching the network power supply off and then on again.

**Configuration of the Process Data**

3 static inputs and 3 static output assemblies are available for the transmission of the process data via an I/O connection. Selected attributes are gathered together in one object in these assemblies, in order to be able to be transmitted together as process data via an I/O connection.

The process data can either be accessed cyclically in the connection variants "Polled I/O" and "Bit-strobed I/O" with "Change of State" when the input values change, or non-cyclically via Explicit Messages.

The access path for non-cyclic access is:

class	4
instance	1
attribute	3

With the *Get\_Attribute\_Single* service, non-cyclic read access can be obtained to the input data, and non-cyclic write access to the output data with *Set\_Attribute\_Single*.

1 Data Byte for inputs (sensors and/or proximity switches):

Bit	Sensor	Value allocation
Bit 0	S1 (Prox.switch 1)	0 Prox. switch 1 OFF 1 Prox. switch 1 ON
Bit 1	S2 (Prox. switch 2)	0 Prox. switch 2 OFF 1 Prox. switch 2 ON
Bit 2	S3 (Terminal for additional prox. switch)	0 Prox. switch 3 OFF 1 Prox. switch 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	Not used	0 always


1 Data Byte for inputs (sensors and/or proximity switches):

Bit	Sensor	Value allocation
Bit 0	S1 (Valve 1)	0 Valve 1 OFF 1 Valve 1 ON
Bit 1	S2 (Valve 2)	0 Valve 2 OFF 1 Valve 2 ON
Bit 2	S3 (Valve 3)	0 Valve 3 OFF 1 Valve 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	Not used	0 always

## LED Status Display

The device status will be indicated by 2 LEDs ("Power" and "MNS").

Name of the LED	Type / Colour	Function
POWER	Single-colour, green	LED lit up: device has electrical power
MNS	Two-colour, red / green	Corresponds to MNS-LED according to DeviceNet specification (MNS Module Network Status)



### Status of the MNS LED

Once electrical power has been applied (connection of the network line), the following functional tests of the two-coloured MNS LED are carried out:

- LED lights up green for a short time (ca. ¼ s).
- LED lights up red for a short time (ca. ¼ s).
- LED dark.

Once the functional tests have been completed, the MNS LED can indicate the device status as shown in the table below.

LED state	Device status	Explanation / Correction of problem
Dark	No power / not online	- No power supply to device. - Device has not yet finished the duplicate MAC ID Test (test lasts approx. 2s). - Connect additional devices if the device is the only network participant. - Replace the device.
Green	On-line, connection to Master exists	- Normal operational status with connection made to Master.
Green blinking	On-line, no connection to Master	- Normal operational status without connection made to Master.
Red blinking	Connection time-out	- One or more connections are in the Time-Out state. - Make new connection via the master to ensure that the I/O data will be transmitted cyclically.
Red	Critical fault	- Another device with the same MAC ID in the network > change MAC ID and restart. - BUS OFF as a result of communication problems. - Check the baud rate: replace the device if necessary.

# MAINTENANCE / CLEANING

english

Maintenance / Cleaning ..... 30

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

## Maintenance / Cleaning

When used correctly, the Type 1066 control head works without maintenance and without problems. Repairs may only be carried out by authorised personnel using suitable tools.

Control heads operating in facilities may become contaminated by leaking medium and other influences. In this event the facilities must be cleaned with suitable cleaning products and finally rinsed thoroughly with water.



### ATTENTION!

**Before using cleaning materials**, always check the compatibility of these agents with the materials of the housing and the cover. ON cases of soiling, or following the use of acidic or alkaline cleaning agents, always rinse thoroughly off the control head with clear water. In doing this, pay special attention that threaded holes and depressions are clean and drained.

# REPAIRS

Repairs .....	32
Removing and/or replacing the cover .....	32
Changing the printed circuit board .....	33
Replacing the valve group .....	33
Changing the valve on versions for 24 / 110 / 230 V UC without communication .....	34
Changing the proximity switch / micro-switch .....	35
Spare Parts .....	36
Service Addresses .....	36

# Repairs

In case of the failure of certain components or modules, the control head can be repaired.



**ATTENTION!**


- Only use original spare parts for the repair work (refer to Spare Parts Table).
- Repairs may only be carried out by authorised specialists using suitable tools.
- Comply with the valid accident prevention regulations and the safety regulations.
- Ensure that the device is free of pressure and of electrical power before carrying out any work.
- Check that the parameters of the spare parts agree with those given on the rating plate of the control head being repaired.

english

## Removing and/or replacing the cover

### Removing the cover from the control head

- Loosen the locking screw
- Turn the cover to the left until it reaches the stop
- Remove the cover by pulling upwards!



**NOTE**

Secure the cover where necessary to prevent unauthorised access by inserting a lead seal and/or a self-tapping screw in the holes in the cover and the housing.

### Fitting the cover


- Check the seat of the cover O-ring, or pull a new O-ring onto the collar of the cover.



**NOTE**

Distributed across the circumference of the casing are 4 handles that retain the O ring when the cover is being removed. Take care to ensure that the newly-applied O ring is positioned correctly under the handles and is resting on the casing without twisting.

- Fit the cover.
- Turn the cover right until it reaches the stop.



### Changing the printed circuit board

#### Proceed as follows:

- Remove the cover.
- Before disconnecting, mark the electrical connections so that it will be possible to reconnect them without error.
- Disconnect all electrical connections from the printed circuit board (plug and / or screw connections).
- Loosen the four screws (Torx 10) with which the cover plate is secured.
- Remove the cover plate.
- Remove all circuit boards (no screw fittings).
- Insert the new circuit boards.



#### ATTENTION!

Ensure the correct fit of the printed circuit boards into the housing projections!

- Replace the cover plate.



#### ATTENTION!

Ensure the correct fit of the circuit board on the screw heads in the projections and/or the cut-outs in the cover plate!

- Screw down the cover plate (Torx 10; tightening torque 0.7 Nm).
- Reconnect the electrical connections according to the markings made earlier.
- Refit the cover.

### Replacing the valve group

The valve group consists of a connection plate with 1, 2 or 3 flanged **valves of the type 6510** and the O-rings for the fluidic flange to the housing.



#### NOTE

For 24 V DC without communication, ASI and DeviceNet, only a change of the whole valve group is permitted.

#### Proceed as follows:

- Remove the cover.
- Before disconnecting from the circuit board, mark the electrical connections so that it will be possible to reconnect them without error.
- Disconnect all electrical connections from the printed circuit board (screw connections).
- Loosen the 2 screws (Torx 20) with which the valve group is secured.
- Remove the valve group complete with its O-rings.
- Fit the new valve group complete with its O-rings.
- Screw down the valve group (Torx 20; tightening torque 1.5 Nm).
- Reconnect the electrical connections according to the markings made earlier.
- Refit the cover, ensuring that the O-rings are correctly seated.







Plate for 24 V DC without communication



Replacement ASI module, moulded



Replacement DeviceNet, moulded



Valve group, optionally with 1, 2 or 3 valves


- 24 V DC without communication
- ASI (24 V DC)
- DeviceNet (9 V DC)

## Changing the valve on versions for 24 / 110 / 230 V UC without communication

For the version for 24/110/230 V UC without communication only **valve model 6106** is exchanged while paying attention to operating voltage. The valve connection plate remains in the control head.

### Proceed as follows:

- Remove the cover.
- Unscrew the screws on the appliance socket.
- Pull the appliance socket from the valve.
- Note the mounting position of the tag connectors and the manual override.
- Loosen the 2 fixing screws on the valve body.
- Remove the coil bobbin.
- Loosen the 2 fixing screws on the valve body.
- Remove the valve body complete with its O-rings.
- Fit the new valve body together with its O-rings on the correct side (manual override to the left)
- Retighten the screws alternately and evenly (tightening torque 0.5 Nm).
- Fit the new coil bobbin on the correct side (long tag connector to the left).
- Alternately and evenly tighten the coil screws (tightening torque 0.15 Nm).
- Mount the appliance socket on the valve.
- Secure the socket with a screw (tightening torque 1 Nm).
- Refit the cover.




Valve  
Type 6106

## Changing the proximity switch / micro-switch

### Proceed as follows:

- Remove the cover.
- Before disconnecting from the circuit board, mark the electrical connections so that it will be possible to reconnect them without error.
- Disconnect all electrical connections to the proximity switch / micro-switch from the printed circuit board (plug connections).
- Loosen the four screws (Torx 10) with which the cover plate is secured.
- Remove the cover plate.
- Note the positions of the proximity switch and the trigger of the micro-switch.
- Lift out the proximity switch / micro-switch with the adjusting screw and the connecting cable.
- Unscrew the old adjusting screws for re-use.
- Screw the adjusting screws into the threaded holes on the new proximity switch / micro-switch.
- **Only when there is a proximity switch:**  
Remove the O ring from the old proximity switch and insert it into the clearance of the new proximity switch. (This O ring is used to muffle vibration and prevents the proximity switch from sliding out.)
- Mount the new proximity switch with the adjusting screw in the guide column.



Inductive proximity switch with LED and moulded-on wire and plug (the plug is not depicted in the sketch)

english



**ATTENTION!**

Ensure the correct seating of the proximity switch / micro-switch in the guides and depressions on the body.


- Re-fit the cover plate.



**ATTENTION!**

Ensure the correct seating of the printed circuit board and the screw heads in the projections and cut-outs of the cover plate.

- Firmly screw down the cover plate (Torx 10; tightening torque 0,7 Nm).
- Reconnect the electrical connections to the proximity switch / micro-switch according to the note made earlier.
- Adjust the position of the proximity switch / micro-switch:
  - Using a screwdriver, turn the adjusting screw (spindle) until the optimal position of the proximity switch has been set up.
  - The LED mounted on the proximity switch is an adjustment aid: it lights up when reaching the corresponding threshold value.
- Refit the cover.



## Spare Parts

Position	Spare part	Order No.
1	ASI replacement module, sealed	799 189
2	Conductor plug straight, moulded cable, 1 m long, V 4A-M12 locking device	799 647
3	Flat cable clamp with bush, M12 outlet made of VA, gold contacts	799 646
4	Flat cable seal for clamp (if cable terminates here)	799 795
5	24 V DC board without communication	799 188
6	24 / 110 / 230 V UC board without communication	799 137
7	Inductive proximity switch (sensor)	798 546
8	Stop position microswitch complete	648 004
9	Adjusting screw for proximity switch / microswitch (1 item)	798 064
10	Shoulder screw M5 for securing the control head (10-pack)	798 074
11	Cover for control head (1 item)	798 073
12	O rings for cover (10-pack)	798 072
13	without communication, valve group with 1 valve, 24 V DC	193 375
14	without communication, valve group with 2 valves, 24 V DC	193 376
15	without communication, valve group with 3 valves, 24 V DC	193 377
16	with ASI communication, valve group with 1 valve, 24 V DC	193 375
17	with ASI communication, valve group with 2 valves, 24 V DC	193 376
18	with ASI communication, valve group with 3 valves, 24 V DC	193 377
19	with DeviceNet communication, valve group with 1 valve, 9 V DC	198 195
20	with DeviceNet communication, valve group with 2 valves, 9 V DC	198 196
21	with DeviceNet communication, valve group with 3 valves, 9 V DC	198 197
22	Single valve type 6106, 24 V UC	141 073
23	Single valve type 6106, 110 V UC	142 490
24	Single valve type 6106, 230 V UC	141 387

Positions 13 to 24 complete with O rings and fixing screws.

## Service Addresses

**Bürkert Werke GmbH & Co. KG**

Fluid Control System

Christian-Bürkert-Straße 13 - 17

74653 Ingelfingen

Telephone: (0 79 40) 10 - 111

Fax: (0 79 40) 10 - 448

**Bürkert GmbH & Co. KG**

DC Dresden

Christian-Bürkert-Straße 2

01900 Großröhrsdorf

Telephone: (03 59 52) 36 - 300

Fax: (03 59 52) 36 - 551

# Inhaltsverzeichnis der Betriebsanleitung Steuerkopf für Prozessventile Typ 1066

## ALLGEMEINE HINWEISE

Darstellungsmittel .....	40
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	40
Sicherheitshinweise .....	40
Lieferumfang .....	41
Garantiebestimmungen .....	41
Transport und Lagerung .....	42
Entsorgung .....	42

## TECHNISCHE DATEN

Aufbau und Funktion des Steuerkopfes .....	44
Merkmale .....	44
Betriebsbedingungen .....	45
Mechanische Daten .....	45
Pneumatische Daten .....	46
Elektrische Daten .....	46

## MONTAGE

Montage des Steuerkopfes .....	48
Flanschadapter .....	48
Montageablauf .....	49

## INSTALLATION INBETRIEBNAHME

Pneumatische Installation .....	52
Anschlussbelegung am Steuerkopf .....	52
Elektrische Installation .....	53
Steuerköpfe ohne Kommunikation .....	53
Steuerköpfe mit Kommunikation .....	55

deutsch

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

**WARTUNG / REINIGUNG**

Wartung / Reinigung ..... 66

**REPARATUR**

Reparaturen ..... 68

    Deckel abnehmen bzw. aufstecken ..... 68

    Wechsel der Leiterkarte ..... 69

    Wechsel der Ventilgruppe ..... 69

    Wechsel des Ventils bei Versionen für 24/110/230 V UC ohne Kommunikation ..... 70

    Wechsel Näherungsschalter / Mikroschalter ..... 70

Ersatzteile ..... 72

Serviceanschriften ..... 72

deutsch

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2019

# ALLGEMEINE HINWEISE

deutsch

Darstellungsmittel .....	40
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	40
Sicherheitshinweise .....	40
Lieferumfang .....	41
Garantiebestimmungen .....	41
Transport und Lagerung .....	42
Entsorgung .....	42

## Darstellungsmittel

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

→ markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.



### ACHTUNG!

kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes gefährdet ist.



### HINWEIS

kennzeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Steuerkopf für Prozessventile Typ 1066 dient zur Ansteuerung pneumatisch betätigter Prozessventile und zur Erfassung von deren Schaltzuständen. Andere Einsatzfälle gelten als nicht bestimmungsgemäß.
- Die in dieser Anleitung, im Datenblatt sowie auf dem Typschild aufgeführten Technischen Daten sind vor der Inbetriebnahme auf Übereinstimmung zu prüfen und während des Betriebes des Steuerkopfes einzuhalten.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Steuerkopf sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Schützen Sie den Steuerkopf vor Eingriffen Unbefugter. Dazu kann der Steuerkopf mit einer Plombe und / oder einer Schneidschraube an den an Deckel und Gehäuse vorhandenen Bohrungen gesichert werden.
- Die in dieser Anleitung gegebenen Arbeitsanweisungen und Sicherheitshinweise sind unter allen Umständen zu beachten und einzuhalten. Bei Nichtbeachtung dieser Arbeitsanweisungen und deren Reihenfolge sowie der Sicherheitshinweise oder der Sicherheitskennzeichnung erlischt der Haftungsanspruch.

## Sicherheitshinweise



Beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten, die in den Datenblättern und auf dem Typschild des Steuerkopfes für Prozessventile spezifiziert sind, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig bleibt.

- Halten Sie sich bei der Einsatzplanung und dem Betrieb des Gerätes an die allgemeinen Regeln der Technik!
- Installation und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!
- Verwenden Sie für erforderliche Reparaturen nur Originalersatzteile und beachten Sie beim Wechseln dieser Teile die Hinweise dieser Anleitung.
- Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen während des Betriebes und der Wartung des Gerätes!
- Schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab!
- Beachten Sie, dass in Systemen, die unter Druck stehen, Leitungen und Ventile nicht gelöst werden dürfen!
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigung auszuschließen!
- Gewährleisten Sie nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung einen definierten und kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses!



**HINWEIS**

Der Steuerkopf ist in der Schutzart IP67 ausgelegt. Das setzt einen guten Sitz aller Dichtungen und die mechanische Unversehrtheit von Gehäuse und Deckel voraus.

- Vermeiden Sie höhere mechanische Belastungen des Steuerkopfes, die zur mechanischen Beeinträchtigung oder Zerstörung des Steuerkopfes führen können. Dazu gehören Begehen, Ablegen schwerer Gegenstände, harte Schläge, herabfallende harte Gegenstände u.a.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchte in den Steuerkopf. Achten Sie insbesondere bei der Montage auf den ordnungsgemäßen Einbau aller Dichtungen, auf fest angezogene Montageschrauben, Kabelverschraubungen und Dichtstopfen. Verwenden Sie nur getrocknete Steuerluft!



**HINWEIS**

Das Kunststoffgehäuse des Steuerkopfes ist bezüglich seiner mechanischen Festigkeit nur für den unmittelbaren Anschluss von flexiblen Schläuchen und Leitungen ausgelegt.

- Vermeiden Sie den Anschluss längerer und mechanisch starrer Anschlusssteile, da mit solch einer Verlängerung Hebelkräfte erzeugbar wären, mit denen das Gehäuse von Hand zerstört werden könnte.



**HINWEIS**

Reinigungsmittel enthalten oftmals aggressive Bestandteile, die sich in kleinen Rillen und Vertiefungen am Steuerkopf absetzen können und deren Dauereinwirkung zur Zerstörung auch hochwertiger Kunststoffe führen kann.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Steuerkopfes nur gut verträgliche Reinigungsmittel und spülen Sie nach Einsatz dieser Reinigungsmittel gründlich mit klarem Wasser nach. Die Verträglichkeit des Reinigungsmittels sollte gegebenenfalls getestet werden.



**HINWEIS**

Auf der Gehäuseunterseite des Steuerkopfes befindet sich ein Überdruckventil als Berstschutz für den Fall eines undichten Bauelements im Steuerkopf (Leckagefall).

- Sichern Sie bei der Montage des Steuerkopfes einen Mindestabstand von 5 mm zwischen dem Überdruckventil und dem nächsten Bauteil, damit das Überdruckventil im Leckagefall problemlos auslösen kann. Anderenfalls könnte bei Leckage im Steuerkopf der Deckel regelrecht „abgesprengt“ werden.
- Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise und unzulässigen Eingriffen in das Gerät entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Garantie auf Geräte und Zubehörteile!

## Lieferumfang

Überzeugen Sie sich unmittelbar nach Erhalt der Sendung, dass der Inhalt nicht beschädigt ist und mit dem auf dem beigelegten Packzettel angegebenen Lieferumfang übereinstimmt.

Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte umgehend an unser Call-Center:

Bürkert Fluid Control System, Call-Center

Chr.-Bürkert-Str. 13-17, D-74653 Ingelfingen

Tel. 07940 - 10 111 / Fax 07940 - 10 91 448

E-Mail: info@de.buerkert.com

oder an Ihr Bürkert Vertriebs-Center.

## Garantiebestimmungen

Diese Druckschrift enthält keine Garantiezusagen. Wir verweisen hierzu auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen. Voraussetzung für die Garantie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes unter Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.



**ACHTUNG!**

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die Fehlerfreiheit des Steuerkopfes für Prozessventile. Es wird jedoch keine Haftung übernommen für Folgeschäden jeglicher Art, die durch Ausfall oder Fehlfunktion des Gerätes entstehen könnten.

## Transport und Lagerung



**ACHTUNG!**

Transportieren und lagern Sie das Gerät nur in der Originalverpackung.

Lagerung in einem trockenen Raum.

Maximale Lagertemperatur +50 °C

## Entsorgung



**ACHTUNG!**

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften.

# TECHNISCHE DATEN

Aufbau und Funktion des Steuerkopfes .....	44
Merkmale .....	44
Betriebsbedingungen .....	45
Mechanische Daten .....	45
Pneumatische Daten .....	46
Elektrische Daten .....	46


## Aufbau und Funktion

Der Steuerkopf Typ 1066 dient zur Ansteuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen unterschiedlicher Hersteller. Er ist je nach Konfiguration mit bis zu drei Magnetventilen (Pilotventilen) zur Prozessventilansteuerung bestückbar und mit maximal drei höhenverstellbaren induktiven Näherungsschaltern (Sensoren) zur Stellungsrückmeldung ausrüstbar. Einer dieser Sensoren kann auch ein externer Sensor sein (Anschluss über 3-polige Schraubklemme auf Leiterplatte).



### HINWEIS

Beachten Sie bei den vergossenen Feldbusmodulen die Nummerierung der Näherungsschalter auf der Platine bzw. die Kennzeichnung am Gerät, da Abweichungen zur Nummerierung in der untenstehenden Zeichnung möglich sind.



## Merkmale

Mit dem Steuerkopf Typ 1066 existiert neben den für den eher zentralen Einsatz vorgesehenen Ventilinseln eine dezentrale Lösung zur Ansteuerung von Prozessventilen. Die Vorteile dieser Lösung in Form der kompakten Einheit *Steuerkopf* mit den Pilotventilen, der Stellungsrückmeldung und optional nutzbaren Feldbusschnittstellen sind:

- Geringer Installationsaufwand.
- Einfache Inbetriebnahme.
- Kurze Schaltzeiten auf Grund kurzer Wege zwischen Pilotventil und Prozessventil.

Haupteinsatzgebiete:

- Lebensmittelindustrie (z. B. Molkereien)
- Chemische Industrie
- Pharmaindustrie
- Kosmetikindustrie
- Brauereien

## Optionen

### Anzahl der Pilotventile

Wirkungsweise / Einsatzart	Anzahl d. Pilotventile
Einfach wirkende Stellantriebe	1
Doppelt wirkende Stellantriebe	2
Doppelsitzventile mit integrierter Anlüftung beider Ventilsitze	3

### Steuerköpfe ohne Kommunikation

8-polige Schraubklemme für 24 V DC

Multipol (8-poliger Rundstecker) für 24 V DC

2 x 6 Schraubklemmen für 24 / 110 / 230 V UC

### Steuerköpfe mit Kommunikation

Aktor-Sensor-Interface (ASI)

DeviceNet



**ACHTUNG!**

Der Anschluss an andere (höhere) Bussysteme ist über handelsübliche Gateways möglich.

## Betriebsbedingungen

Medien	Druckluft, ungeölt; neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10 ... + 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... + 50 °C
Schutzart	IP 67



**ACHTUNG!**

Der Steuerkopf ist nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet!

## Mechanische Daten

Masse	0,5 bis 0,65 kg (je nach Ausführung)
Gehäusematerial	Gehäuse PA / PPE Deckel PSU (transparent, blaugrau)
Dichtungsmaterial	NBR

## Pneumatische Daten

Leitungsanschlüsse	Druckluft/Abluft G 1/4 Arbeitsanschlüsse Schlauchanschluss 6/4 mm oder 1/4 Zoll steckbar
Druckbereich	2,5 bis 7 bar
Luftleistung Steuerventil	110 l/min Typ 6510, 40 l/min Typ 6106  Durchfluss: $Q_{Nn}$ - Wert-Luft (l/min) Messung bei +20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz
Schaltzeiten	Typ 6510 / Typ 6106 Öffnen 15 / 23 ms Schließen 10 / 21 ms  Messung am Ventilausgang bei 6 bar und +20 °C Öffnen: Druckaufbau 0 bis 90 % Schließen: Druckabbau 100 bis 10 %
Stellbereich	min. Hub 2 mm max. Hub 73 mm

## Elektrische Daten

Schutzart	IP 67
Betriebsspannungen	
ohne Kommunikation	24 V DC $\pm 10$ % 24/110/230 V UC $\pm 10$ %
mit Kommunikation	entsprechend der ASI- und DeviceNet-Spezifikation
Max. elektrische Verlustleistung	5 W bei 3 x Typ 6510 oder bei 1 x Typ 6106
Anschlüsse	
Steuerköpfe ohne Kommunikation:	Multipol (8-poliger Rundstecker DIN 45326) für 24 V DC 8-polige Schraubklemme für 24 V DC 2 x 6-polige Schraubklemmen für 24/110/230 V UC
Steuerköpfe mit Kommunikation:	
ASI:	Schneid-Klemm-Verbinder und Kabel-Verschraubung M12-Stecker und Kabelverschraubung M12-Flanschstecker, 4-polig
DeviceNet:	5-poliger Steckverbinder M12
Magnetventile	
Nennleistung	1 W Typ 6510 / 3 W Typ 6106
Betriebsart	Dauerbetrieb (ED 100 %)
Näherungsschalter	
Betriebsspannung	8 bis 30 V DC
Ausgangssignal	max. 100 mA, kurzschlussfest
Mikroschalter	potentialfrei, max. 1 A Schaltstrom

deutsch

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2019

# MONTAGE

Montage des Steuerkopfes.....	48
Flanschadapter .....	48
Montageablauf .....	49

## Montage des Steuerkopfes


### Flanschadapter

Zur Montage des Steuerkopfes Typ 1066 an einem Prozessventil verschiedener Hersteller benötigen Sie einen Adapter mit kundenspezifischem Flansch (Flanschadapter) und einen kundenspezifischen Schaltknopf (siehe auch Datenblatt). Das Anschlussstück für den Steuerkopf ist bürkertspezifisch. Das Flanschteil muss der Bauform des Prozessventiles angepasst werden. Die untenstehende Zeichnung stellt ein Applikationsbeispiel für ein spezielles Prozessventil dar. Die Einbaulage des Steuerkopfes ist beliebig, vorzugsweise mit Deckel nach oben.

Halten Sie bei Eigenfertigung des Flanschadapters folgende Parameter exakt ein

- Abmessungen
- Anzahl der Dichtstellen
- Abmessungen für die O-Ringe
- Maßtoleranzen
- Materialangaben

### Hauptabmessungen für Flanschadapter



#### HINWEIS

Bitte fordern Sie zur Eigenfertigung des Flanschadapters detaillierte Maßzeichnungen an!



#### ACHTUNG!


**Zur Montage des Flanschadapters ist eine Zentrierung notwendig.** Die maximal zulässige Achsabweichung beträgt  $\pm 0,1$  mm. Bei Überschreiten dieser Toleranz besteht die Gefahr, dass die Näherungsschalter nicht ordnungsgemäß funktionieren.

**Verwenden Sie eine spezielle Montagehülse zur Vermeidung dieser Toleranzüberschreitung.**

## Montageablauf


- ① **Flanschadapter auf das Prozessventil montieren/  
Schaltknopf auf Kolbenstange befestigen (kundenspezifisch)**

→ Zentrierung beachten




- ② **Deckel vom Steuerkopf abnehmen**

- Lösen Sie die Sicherheitsschrauben
- Drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag nach links
- Ziehen Sie den Deckel nach oben ab




- ③ **Steuerkopf auf den Flanschadapter aufstecken**

- Positionieren Sie den Steuerkopf (Steuerkopf ist um 360° frei drehbar)
- Sichern Sie den Steuerkopf mittels der zwei seitlich angeordneten Schrauben




- ④ **Installation der pneumatischen Anschlüsse**

- Siehe Pneumatische Installation, (Kapitel Installation Inbetriebnahme)



## ⑤ Installation der elektrischen Anschlüsse

- Steuerköpfe ohne und mit Kommunikation (siehe Kapitel elektrische Installation)




## ⑥ Justieren der Näherungsschalter

- Drehen Sie mit einem Schraubendreher an der Justierschraube (Spindel) bis die optimale Lage der Näherungsschalter eingestellt ist.
- Als Justierhilfe dient die am Näherungsschalter angebrachte LED, sie leuchtet beim Erreichen des betreffenden Schwellwertes auf.

### der Endlagen-Mikroschalter

Bei dem Einsatz von Mikroschaltern wird aus Kostengründen auf LEDs verzichtet.

- Lageeinstellung wie bei den Näherungsschaltern
- Nutzen Sie als Justierhilfe das Schaltgeräusch des Mikroschalters (sehr leise) oder eine externe elektrische Durchgangsprüfung



## ⑦ Deckel aufsetzen


- Prüfen Sie den Sitz des Deckel-O-Rings bzw. ziehen sie einen neuen O-Ring auf den Deckelbund



### HINWEIS

Am Gehäuse existieren über den Umfang verteilt 4 Nasen, die den O-Ring beim Abziehen des Deckels zurückhalten. Achten Sie darauf, dass sich der neu eingesetzte O-Ring korrekt unter den Nasen befindet und durchgängig unverdrillt am Gehäuse anliegt.

- Stecken Sie den Deckel auf
- Drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag nach rechts



### HINWEIS

Sichern Sie den Deckel gegebenenfalls gegen Fremdeingriffe durch Einführen einer Plombe und / oder einer Schneidschraube in die an Deckel und Gehäuse vorhandenen Bohrungen.


# INSTALLATION INBETRIEBNAHME

deutsch

Pneumatische Installation .....	52
Anschlussbelegung am Steuerkopf .....	52
Elektrische Installation .....	53
Steuerköpfe ohne Kommunikation .....	53
8-polige Schraubklemme für 24 V DC .....	53
Multipol (8-poliger Rundstecker nach DIN 45326) für 24 V DC .....	54
2 x 6-polige Schraubklemme für 24 / 110 / 230 V UC .....	54
Steuerköpfe mit Kommunikation .....	55
AS-Interface .....	55
Handhabung der Flachkabelklemme .....	56
Technische Daten für ASI-Leiterplatten .....	56
Programmierdaten .....	56
LED-Zustandsanzeige ASI .....	57
Bitbelegung .....	57
Anzahl anschließbarer Steuerköpfe und maximale Länge der Busleitung (ASI-Standardfall und ASI-Version mit erweitertem Adressbereich) .....	57
DeviceNet .....	60
Begriffserklärung .....	60
Technische Daten .....	60
Maximale Leitungslängen .....	60
Sicherheitseinstellung bei Ausfall des Busses .....	61
Elektrischer Anschluss .....	61
Konfigurieren .....	62
LED-Zustandsanzeige .....	64

# Pneumatische Installation

## Anschlussbelegung am Steuerkopf



Steckanschlüsse  
für Schlauch 6/4 mm oder 1/4"  
steckbar  
für Ventile V1, V2 und V3



### ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur kalibrierte Schlauchleitungen mit 6 mm oder 1/4 " Außendurchmesser.
- Schneiden Sie diese nur mit einem Schlauchschneider ab (Beschädigungsgefahr)
- Dimensionieren Sie die Schlauchlänge so, dass der Steuerkopf mit der Verschraubung abgenommen werden kann.
- Achten Sie auf eine spannungsfreie, zum Steckverbinder gut fluchtende Schlauchführung, da verspannt (schräg) eingesteckte Schläuche zu Undichtigkeiten am Steckanschluss führen können.

# Elektrische Installation


## Steuerköpfe ohne Kommunikation

Der elektrische Anschluss von Steuerköpfen ohne Kommunikation erfolgt in verschiedenen Varianten. Bei der Ausführung für 24 V DC wird der Zustand je Ventil einheitlich mit je einer LED angezeigt.


### 8-polige Schraubklemme für 24 V DC

(im Gehäuseinneren, Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)

#### LED Zustandsanzeige 24 V DC



#### Belegungsplan für die 8-polige Schraubklemme




**HINWEIS**

Die Ausgänge der Näherungsschalter sind pnp-plusschaltend und kurzschlussfest.

deutsch

## Multipol (8-poliger Rundstecker nach DIN 45326) für 24 V DC

Blick auf den im Kopf eingebauten Stecker, von vorn auf die Stifte gesehen, die Lötanschlüsse liegen dahinter.



**HINWEIS** || Die Ausgänge der Näherungsschalter sind pnp-plusschaltend und kurzschlussfest.

## 2 x 6-polige Schraubklemme für 24 / 110 / 230 V UC


Die Ausführung 2 x 6-polige Schraubklemme umfasst:

- Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung

- Max. 1 Ventil (Typ 6106, DN1,2)

- 2 mechan. Mikro-Endschalter mit potentialfreien Kontakten zur Stellungsrückmeldung (Keine LED-Zustandsanzeige)

## Leiterkarte mit 2 x 6-poligen Schraubklemmen für 24 / 110 / 230 V UC



# Steuerköpfe mit Kommunikation

## AS-Interface

ASI (Aktor-Sensor-Interface) ist ein Feldbussystem, das zur Vernetzung von hauptsächlich binären Sensoren und Aktoren (Slaves) mit einer übergeordneten Steuerung (Master) dient.

### Busleitung

Ungeschirmte Zweidrahtleitung (ASI-Leitung als ASI-Formkabel), auf der sowohl Informationen (Daten) als auch Energie (Spannungsversorgung der Aktoren und Sensoren) übertragen werden.

### Netztopologie

In breiten Grenzen frei wählbar, d. h. es sind Stern-, Baum- und Liniennetze möglich. Weitere Details finden sie in der ASI Spezifikation.

## Busanschlussvarianten




### HINWEIS

#### Daten für das Rundkabel


Das unmittelbar zum Steuerkopf führende Rundkabel weicht in seinen elektrischen Werten geringfügig vom ASI-Standard ab. Bei der Berechnung der max. zulässigen Leitungslänge nach ASI-Spezifikation sollte es deshalb um den Faktor 1,5 länger als tatsächlich angesetzt werden.

**ASI-Länge = 1,5 x reale Länge**


1. Flachkabelklemme am 1 m Rundkabel  
ASI-Standardanschluss:




2. 4-poliger M12-Stecker am 2 m Rundkabel  
ASI-Sonderanschluss 1: (auf Anfrage)



4-poliger M12-Stecker für ASI-Anschluss



3. 4-poliger M12-Stecker am Steuerkopf, ohne Kabel  
ASI-Sonderanschluss 2: (auf Anfrage)



### PIN-Belegung ASI

- 1 = ASI+
- 2 = nicht belegt
- 3 = ASI-
- 4 = nicht belegt

## Handhabung der Flachkabelklemme

Mit der Flachkabelklemme für ASI-Formkabel wird die Kontaktierung in Form einer Durchdringungstechnik realisiert. Der elektrische Anschluss erfolgt dabei ohne Schneiden und ohne Abisolieren des Kabels.



### HINWEIS

Verschließen Sie die zweite Kabelöffnung mit einer Kabeldichtung, wenn das Flachkabel in der Klemme endet (letzter Anschluss).



### Verbindung der Flachkabelklemme mit Leitungsstecker und angespritztem Kabel mit einem ASI-Flachkabel

- Lösen Sie die beiden Schrauben der Flachkabelklemme.
- Trennen Sie das Oberteil der Flachkabelklemme vom Unterteil.
- Legen Sie das ASI-Flachkabel lagegerecht ein.
- **Falls das Flachkabel hier endet:**  
Setzen Sie die Flachkabeldichtung lagegerecht in die Öffnung ein.
- Plazieren Sie das Oberteil der Flachkabelklemme auf das Unterteil.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an.

Fertig!

Der elektrische Anschluss zum ASI-Kabel ist hergestellt.



Flachkabeldichtung für Flachkabelklemme

## Technische Daten für ASI-Leiterplatten

Eingänge 3 Sensoren S1 - S3, pnp plusschaltend

Versorgung über AS-Interface (24 V +20 % / -10 %), kurzschlussfest, strombegrenzt auf 60 mA

Schaltpegel High-Signal  $\geq 10$  V

Begrenzung Eingangsstrom  $\leq 6,5$  mA, Eingangsstrom Low-Signal  $\leq 1,5$  mA

Ausgänge 3 Ventile V1 - V3

max. 3 x 1 W

Leistungsreduzierung nach ca. 100 ms, mit integrierter Watch-Dog-Funktion

## Programmierdaten


I/O-Code 7 hex (4 Ausgänge und 4 Eingänge)

ID-Code F hex (Bitbelegung siehe nachstehende Tabelle); erweiterte ID-Codes 1 und 2 = F hex

Profil 7.F

## LED-Zustandsanzeige ASI

Sichtbarer Teil der ASI-Leiterkarte



### Übersicht LED-Zustandsanzeige ASI

LED		Bus Status
grün	rot	
dunkel	dunkel	POWER OFF
dunkel	hell	kein Datenverkehr (abgelaufener Watchdog bei Slaveadresse ungleich 0)
hell	dunkel	ok
blinkt	blinkt	Peripheriefehler (Überlast in Sensorversorgung)
blinkt	hell	Slaveadresse gleich 0
dunkel	blinkt	RESET


### Bitbelegung

Datenbit	D3	D2	D1	D0
	Ausgang LED gelb	Ausgang Ventil 3	Ausgang Ventil 2	Ausgang Ventil 1
	Eingang nicht belegt	Eingang Näherungsschalter 3	Eingang Näherungsschalter 2	Eingang Näherungsschalter 1
Parameterbit	P3	P2	P1	P0
	nicht belegt			

# Anzahl anschließbarer Steuerköpfe und maximale Länge der Busleitung

## I. ASI-Standardfall

Im Standardfall können maximal 31 Steuerköpfe an eine Busleitung angeschlossen werden. Das Buskabel darf nach ASI-Spezifikation maximal 100 m lang sein.



**HINWEIS** || Bei Einsatz anderer Kabelquerschnitte verändern sich auch die maximalen Kabellängen (siehe ASI-Spezifikation).

## Prozessdaten

Datenbits für Eingänge (Sensoren bzw. Näherungsschalter):

Bit-Nr.	Sensor	Wertezuordnung
Bit 0	S1 (Sensor 1)	0 Näherungsschalter 1 OFF 1 Näherungsschalter 1 ON
Bit 1	S2 (Sensor 2)	0 Näherungsschalter 2 OFF 1 Näherungsschalter 2 ON
Bit 2	S3 (Anschlussklemme für zusätzlichen Näherungsschalter)	0 Näherungsschalter 3 OFF 1 Näherungsschalter 3 ON
Bit 3	nicht benutzt	immer 0

Datenbits für Ausgänge (Aktoren bzw. Ventile):

Bit-Nr.	Ventil	Wertezuordnung
Bit 0	V1 (Ventil 1)	0 Ventil 1 OFF 1 Ventil 1 ON
Bit 1	V2 (Ventil 2)	0 Ventil 2 OFF 1 Ventil 2 ON
Bit 2	V3 (Ventil 3)	0 Ventil 3 OFF 1 Ventil 3 ON
Bit 3	nicht benutzt	immer 0

Parameterbits: nicht belegt

**II. ASI-Version mit erweitertem Adressbereich (A/B-Slave)**

Bei der ASI-Version mit erweitertem Adressbereich (A/B-Slave) kann 1 Master mit 62 Slaves kommunizieren.  
Das Buskabel darf mit erweitertem Adressbereich nach ASI-Spezifikation wie im Standardfall max. 100 m lang sein.



**HINWEIS**

Bei Einsatz anderer Kabelquerschnitte verändern sich auch die maximalen Kabellängen (siehe ASI-Spezifikation).

**Besonderheiten der Variante A/B-Slave gegenüber dem Standardfall**

- 62 Slaves je Master
- Die gelbe LED OUT 4 auf der ASI-Leiterkarte ist nicht mehr ansteuerbar, da das bislang benutzte vierte Ausgangsbit jetzt für die Adressierung benutzt wird.
- Einschränkungen bei der Stromversorgung wegen des Nennstroms der Induktivitäten: Gleichzeitig können nur 2 Magnetventile geschaltet werden; das dritte Magnetventil kann erst nach Ablauf von 100 ms zugeschaltet werden.



**ACHTUNG!**

Wird ein A/B-Slave-Gerät als Ersatz für ein Standardgerät verwendet, kommt es wegen der unterschiedlichen ID-Codes zu einem Konfigurationsfehler!

deutsch

**Unterschiede in der Adressierung der ASI-Varianten**

Parameter	ASI-Standard-Gerät	ASI-Gerät für A/B-Slave-Adressierung
Anzahl Slaves je Master	31	62
I/O-Code	7 hex	7 hex
ID-Code	F hex	A hex
Erweitert ID1	F hex	7 hex
Erweitert ID2	F hex	E hex
Profil	S-7.F.F	S-7.A.E

# DeviceNet

## Begriffserklärung

- DeviceNet ist ein Feldbussystem, das auf dem CAN-Protokoll (Controller Area Network) basiert. Es ermöglicht die Vernetzung von Aktoren und Sensoren (Slaves) mit übergeordneten Steuereinrichtungen (Master).
- Im DeviceNet ist der Steuerkopf Typ 1066 ein Slave-Gerät nach dem in der DeviceNet-Spezifikation festgelegten Predefined Master/Slave Connection Set. Als I/O-Verbindungsvarianten werden Polled I/O, Bit Strobed I/O und Change of State (COS) unterstützt.
- Beim DeviceNet unterscheidet man zwischen zyklisch oder ereignisgesteuert übertragenen Prozessnachrichten hoher Priorität (I/O Messages) und azyklischen Managementnachrichten niedriger Priorität (Explicit Messages).
- Der Protokollablauf entspricht der **DeviceNet-Spezifikation Release 2.0**



### HINWEIS

Bei der DeviceNet-Ausführung wird eine Diskette mit Konfigurationsdateien mitgeliefert (BUE1066.EDS und BUE1066.ICO). Diese Dateien können Sie auch über das Internet beziehen.

## Technische Daten

<b>Baudrate</b>	125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (über DIP-Schalter); Werkseinstellung: 125 kBit/s
<b>Adresse</b>	0 ... 63 (über DIP-Schalter); Werkseinstellung: 63
<b>Prozessdaten</b>	1 statisches Input-Assembly (Input: vom Steuerkopf 1066 zum DeviceNet-Master/Scanner) 1 statisches Output-Assembly
<b>Eingänge</b>	3 Sensoren (Näherungsschalter) S1 - S3, pnp-plusschaltend, Versorgung über DeviceNet-Strang (11 bis 25 V DC) Schaltpegel High-Signal $\geq 5\text{ V}$ Schaltpegel Low-Signal $\leq 1,5\text{ V}$
<b>Dateien</b>	BUE1066.EDS BUE1066.ICO Diese Dateien können Sie auch aus dem Internet beziehen.

## Maximale Leitungslängen

Maximale Gesamtleitungslänge (Summe von Haupt- und Stichleitungen) eines Netzwerks in Abhängigkeit von der Baudrate:

**Gesamtleitungslänge** nach DeviceNet-Spezifikation

Baudrate	Maximale Gesamtleitungslänge bei Verwendung des Thick Cables nach DeviceNet-Spezifikation 1)
125 kBaud	500 m
250 kBaud	250 m
500 kBaud	100 m

<sup>1)</sup> Nach DeviceNet-Spezifikation. Bei Verwendung eines anderen Kabeltyps gelten geringere Maximalwerte (s. DeviceNet-Spezifikation)

**Stichleitungslänge (Drop Lines)**

Baudrate	Maximallänge einer Stichleitung	Max. kumulierte Länge im Netzwerk
125 kBaud	6 m	156 m
250 kBaud	6 m	78 m
500 kBaud	6 m	39 m


**Sicherheitseinstellung bei Ausfall des Busses**

Bei Busausfall wird die Stellung vom letzten Datenbyte der Busausgänge beibehalten, solange Spannung anliegt.

**Elektrischer Anschluss**

Die Busleitung ist ein 4-adriges Kabel mit zusätzlichem Schirm, das der DeviceNet-Spezifikation entsprechen muss und über das sowohl Informationen (Daten) als auch Energie (Spannungsversorgung für leistungsarme Aktoren und Sensoren) übertragen werden.

**Bus-Anschluss (Rundstecker M12, 5polig)**



Stecker von vorn auf die Stifte gesehen (nicht auf die Lötanschlüsse)!

Der Steuerkopf Typ 1066 besitzt einen 5-poligen Micro-style-Rundstecker M12. Die nachstehende Belegung entspricht der DeviceNet-Spezifikation.

Pin	Signal	Farbe
1	Schirm	nicht belegt
2	V+	rot
3	V-	schwarz
4	CAN_H	weiß
5	CAN_L	blau

**Abschlussbeschaltung für DeviceNet – Systeme**


Bei der Installation eines DeviceNet-Systems ist auf die korrekte Abschlussbeschaltung der Datenleitungen zu achten. Diese Beschaltung vermeidet die Entstehung von Störungen durch Signalreflexionen auf den Datenleitungen. Die Hauptleitung ist dazu an beiden Enden, wie gezeigt, mit Widerständen von je 120 Ω und ¼ W Verlustleistung abzuschließen.

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

deutsch

## Netztopologie eines DeviceNet-Systems

Linie mit einer Hauptleitung (Trunk Line) und mehreren Stichleitungen (Drop Lines). Haupt- und Stichleitungen bestehen aus identischem Material (siehe Skizze).



### ACHTUNG!

Versehen Sie zur Vermeidung von Reflexionen die Hauptleitung an beiden Enden mit Abschlusswiderständen (120 Ω).

## Konfigurieren

### DIP-Schalter

Zur Konfigurierung sind 8 DIP-Schalter vorhanden:

- DIP-Schalter 1 bis 6 für die DeviceNet-Adresse.
- DIP-Schalter 7 und 8 für die Baudrate.



### HINWEIS

Vor der Inbetriebnahme der Steuerung mit DeviceNet muss die **EDS-Datei** in das DeviceNet-Konfigurationstool eingelesen werden. Die erforderlichen Dateien (BUE1066.EDS und BUE1066.ICO) werden per Diskette oder über Internet bereitgestellt.

## Einstellungen der DeviceNet-Adresse

MAC ID – Medium Access Control Identifier:

[Beispiel für Wertezuordnung am Schalter DIP1:

DIP 1=off=0 / DIP 1=on=1 / MAC ID=DIP 1\*2<sup>0</sup>+DIP 2\*2<sup>1</sup>+...+DIP 6\*2<sup>5</sup>]

DIP 1 [2 <sup>0</sup> =1]	DIP 2 [2 <sup>1</sup> =2]	DIP 3 [2 <sup>2</sup> =4]	DIP 4 [2 <sup>3</sup> =8]	DIP 5 [2 <sup>4</sup> =16]	DIP 6 [2 <sup>5</sup> =32]	MAC ID
off	off	off	off	off	off	0
on	off	off	off	off	off	1
off	on	off	off	off	off	2
...	...	...	...	...	...	...
off	on	on	on	on	on	62
on	on	on	on	on	on	63

**Einstellen der Baudrate**

Anpassen des Steuerkopfes an die Baudrate des Netzwerkes.

DIP 7	DIP 8	Baudrate
off	off	125 kBaud
on	off	250 kBaud
off	on	500 kBaud
on	on	nicht erlaubt



**ACHTUNG!**

**Eine Änderung von Einstellungen durch Betätigen der DIP-Schalter wird erst nach einem Neustart des Gerätes wirksam.**

Ein Neustart kann durch kurzzeitiges Ab- und anschließendes Ankleben des Steuerkopfes vom bzw. an das Netz oder durch das Senden einer entsprechenden Reset Message erfolgen. Möglich ist auch das Aus-/Anschalten der Netzwerkversorgung.

**Konfiguration der Prozessdaten**

Zur Übertragung von Prozessdaten über eine I/O-Verbindung stehen 1 statisches Input- und 1 statisches Output-Assembly zur Auswahl. In diesen Assemblies sind jeweils die Bitwerte der Ein- bzw. Ausgänge in einem Objekt zusammengefasst, um als Prozessdaten gemeinsam über eine I/O-Verbindung übertragen werden zu können.

Auf die Prozessdaten kann entweder zyklisch in den Verbindungsvarianten „Polled I/O“ und „Bitstrobed I/O“, mit „Change of state“, wenn sich Eingangswerte ändern, oder azyklisch über Explicit Messages zugegriffen werden.

Der Zugriffspfad für den azyklischen Zugriff ist:

```
class      4
instance  1
attribute  3
```

Mit dem Dienst *Get\_Attribute\_Single* kann azyklisch lesend auf die Eingangsdaten und mit dem Dienst *Set\_Attribute\_Single* azyklisch schreibend auf die Ausgangsdaten zugegriffen werden.

1 Datenbyte für Eingänge (Sensoren bzw. Näherungsschalter):

Bit	Sensor	Wertezuordnung
Bit 0	S1 Näherungsschalter 1)	0 Näherungsschalter 1 OFF 1 Näherungsschalter 1 ON
Bit 1	S2 (Näherungsschalter 2)	0 Näherungsschalter 2 OFF 1 Näherungsschalter 2 ON
Bit 2	S3 (Anschlussklemme für zusätzlichen Näherungsschalter)	0 Näherungsschalter 3 OFF 1 Näherungsschalter 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	nicht benutzt	0 immer


1 Datenbyte für Ausgänge (Aktoren bzw. Ventile):

Bit	Ventil	Wertezuordnung
Bit 0	V1 (Ventil 1)	0 Ventil 1 OFF 1 Ventil 1 ON
Bit 1	V2 (Ventil 2)	0 Ventil 2 OFF 1 Ventil 2 ON
Bit 2	V3 ( Ventil 3)	0 Ventil 3 OFF 1 Ventil 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	nicht benutzt	0 immer

## LED-Zustandsanzeige

Der Gerätezustand wird von 2 LEDs ("Power" und "MNS") angezeigt.

Name der LED	Art / Farbe	Funktion
POWER	einfarbig grün	LED leuchtet: Gerät ist mit Spannung versorgt
MNS	zweifarbige rot / grün	Entspricht MNS-LED laut DeviceNet Spezifikation (MNS-Module Network Status)



### Zustände der MNS-LED

Nach dem Anlegen von Spannung (Anschluss der Netzwerkleitung) wird folgender Funktionstest der zweifarbigen MNS-LED ausgeführt:

- LED leuchtet kurzzeitig grün (ca. ¼ s).
- LED leuchtet kurzzeitig rot (ca. ¼ s).
- LED dunkel.

Nach Abschluss des Funktionstestes können durch die MNS-LED die in der folgenden Tabelle beschriebenen Gerätezustände angezeigt werden.

LED-Zustand	Gerätezustand	Erläuterung / Problembeseitigung
Dunkel	Keine Spannung / nicht online	- Gerät ist nicht mit Spannung versorgt. - Gerät hat Duplicate MAC-ID Test noch nicht beendet (Test dauert ca. 2 s). - Weitere Geräte anschließen, falls Gerät einziger Netzwerkteilnehmer ist. - Austausch des Gerätes.
Grün	Online, Verbindung zum Master existiert	- Normaler Betriebszustand mit aufgebauter Verbindung zum Master.
Grün blinkend	Online, keine Verbindung zum Master	- Normaler Betriebszustand ohne aufgebaute Verbindung zum Master.
Rot blinkend	Verbindungs-Time-Out	- Eine oder mehrere I/O-Verbindungen befinden sich im Time-Out-Zustand. - Neuer Verbindungsaufbau durch Master, um sicherzustellen, dass I/O-Daten zyklisch übertragen werden.
Rot	Kritischer Fehler	- Anderes Gerät mit derselben MAC-ID im Netzwerk > MAC-ID ändern und neu starten. - BUS OFF infolge von Kommunikationsproblemen. - Baudrate überprüfen; Austausch des Gerätes, falls nicht erfolgreich.

deutsch

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

# WARTUNG / REINIGUNG

Wartung / Reinigung..... 66

deutsch

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

## Wartung /Reinigung

Der Steuerkopf Typ 1066 arbeitet bei sachgemäßem Einsatz wartungs- und störungsfrei. Eine Reparatur darf nur von autorisiertem Personal mit geeignetem Werkzeug vorgenommen werden.

Die in Anlagen betriebenen Steuerköpfe können durch austretendes Medium und andere Einflüsse verschmutzt werden. In diesem Fall müssen die Anlagen mit geeigneten Reinigungsmitteln gesäubert und anschließend gründlich mit Wasser gespült werden.



### ACHTUNG!

**Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln** sollten Sie unbedingt die Verträglichkeit von Gehäuse- und Deckelwerkstoff mit diesen Mitteln prüfen. Spülen Sie bei Verschmutzung oder nach Anwendung von säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmitteln den Steuerkopf bitte gründlich mit klarem Wasser ab. Achten Sie dabei besonders auf saubere, entleerte Bohrungen und Vertiefungen.

# REPARATUR

**deutsch**

Reparaturen .....	68
Deckel abnehmen bzw. aufstecken .....	68
Wechsel der Leiterkarte .....	69
Wechsel der Ventilgruppe .....	69
Wechsel des Ventils bei Versionen für 24/110/230 V UC ohne Kommunikation .....	70
Wechsel Näherungsschalter / Mikroschalter .....	71
Ersatzteile .....	72
Serviceanschriften .....	72

## Reparaturen

Bei Ausfall bestimmter Bauelemente oder Baugruppen kann der Steuerkopf repariert werden.




### ACHTUNG!

- Verwenden Sie zur Reparatur bitte nur Originalersatzteile (siehe Ersatzteiltabelle).
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug vorgenommen werden.
- Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen.
- Schalten Sie das Gerät vor Eingriffen spannungsfrei und drucklos.
- Prüfen Sie die Parameter der Ersatzteile auf ihre Übereinstimmung mit dem Typschild des zu reparierenden Steuerkopfes.

## Deckel abnehmen bzw. aufstecken

### Deckel vom Steuerkopf abnehmen

- Lösen Sie die Sicherheitsschrauben
- Drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag nach links
- Ziehen Sie den Deckel nach oben ab



### HINWEIS

Sichern Sie den Deckel gegebenenfalls gegen Fremdeingriffe durch Einführen einer Plombe und/oder einer Schneidschraube in die an Deckel und Gehäuse vorhandenen Bohrungen.

### Deckel aufsetzen


- Prüfen Sie den Sitz des Deckel-O-Rings bzw. ziehen Sie einen neuen O-Ring auf den Deckelbund



### HINWEIS

Am Gehäuse existieren über den Umfang verteilt 4 Nasen, die den O-Ring beim Abziehen des Deckels zurückhalten. Achten Sie darauf, dass sich der neu eingesetzte O-Ring korrekt unter den Nasen befindet und durchgängig unverdrillt am Gehäuse anliegt.

- Stecken Sie den Deckel auf
- Drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag nach rechts



Gehäuse mit Deckelbund und O-Ring-Sitz

## Wechsel der Leiterkarte

### Gehen Sie wie folgt vor

- Deckel abnehmen.
- Elektrischen Anschlüsse markieren, damit nach dem Lösen eine fehlerfreie Zuordnung möglich ist.
- Alle elektrischen Anschlüsse auf der Leiterkarte lösen (Steck- und/oder Schraubverbindungen).
- 4 Schrauben lösen (Torx 10), mit welchen die Deckplatte befestigt ist.
- Deckplatte abnehmen.
- Alte Leiterkarte herausnehmen (keine Verschraubung).
- Neue Leiterkarte einsetzen.



#### ACHTUNG!

Beachten Sie den richtigen Sitz der Karte in den Gehäusenasen!

- Deckplatte aufsetzen.



#### ACHTUNG!

Achten Sie auf den richtigen Sitz der Leiterkarte und Schraubenköpfe in den Nasen bzw. den Aussparungen der Deckplatte!

- Deckplatte festschrauben (Torx 10; Drehmoment 0,7 Nm).
- Elektrische Anschlüsse gemäß den vorgenommenen Markierungen wieder herstellen.
- Deckel montieren.

## Wechsel der Ventilgruppe

Die Ventilgruppe besteht aus einer Anschlussplatte mit 1, 2 oder 3 aufgeflossenen Ventilen vom Typ 6510 und den O-Ringen für den Fluidik-Flansch zum Gehäuse.




#### HINWEIS


Bei den Versionen 24 V DC ohne Kommunikation, ASI und DeviceNet ist nur der Wechsel der gesamten Ventilgruppe zulässig.

### Gehen Sie wie folgt vor


- Deckel abnehmen.
- Elektrischen Anschlüsse markieren, damit nach dem Lösen von der Leiterkarte eine fehlerfreie Zuordnung möglich ist.
- Alle elektrischen Anschlüsse der Ventile lösen (Steckverbindungen).
- 2 Schrauben lösen (Torx 20), mit welchen die Ventilgruppe befestigt ist.
- Ventilgruppe inkl. O-Ringen herausnehmen.
- Einsetzen der neue Ventilgruppe inkl. O-Ringen .
- Ventilgruppe festschrauben (Torx 20; Drehmoment 1,5 Nm).
- Elektrische Anschlüsse gemäß den vorgenommenen Markierungen wieder herstellen.
- Deckel montieren, dabei auf den richtigen Sitz des O-Rings achten.




Platine für 24 V DC ohne Kommunikation



Ersatzmodul ASI, vergossen



Ersatzmodul DeviceNet, vergossen



Ventilgruppe, wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ventilen

- 24 V DC ohne Kommunikaton
- ASI (24 V DC)
- DeviceNet (9 V DC)


deutsch

## Wechsel des Ventils bei Versionen für 24 / 110 / 230 V UC ohne Kommunikation

Bei der Version für 24/110/230 V UC ohne Kommunikation wird unter Beachtung der Betriebsspannung nur das **Ventil Typ 6106** ausgetauscht. Die Ventilanschlussplatte verbleibt im Steuerkopf.

### Gehen Sie wie folgt vor:

- Deckel abnehmen.
- Schraube an der Gerätesteckdose lösen.
- Gerätesteckdose vom Ventil abziehen.
- Einbaulage der Steckerfahnen und der Handbetätigung notieren.
- 2 Befestigungsschrauben am Ventil lösen.
- Spulenkörper abnehmen.
- 2 Befestigungsschrauben am Ventilgehäuse lösen.
- Ventilgehäuse inkl. O-Ringen abnehmen.
- Neues Ventilgehäuse inkl. O-Ringen seitenrichtig aufsetzen (Handbetätigung nach links).
- Schrauben abwechselnd, gleichmäßig anziehen (Drehmoment 0,5 Nm).
- Neuen Spulenkörper seitenrichtig aufsetzen (lange Steckerfahne nach links).
- Spulenschrauben abwechselnd, gleichmäßig anziehen (Drehmoment 0,15 Nm).
- Gerätesteckdose mit Flachdichtung auf das Ventil stecken.
- Steckdose mit einer Schraube sichern (Drehmoment 1 Nm).
- Deckel montieren.



Ventil  
Typ 6106


## Wechsel Näherungsschalter / Mikroschalter

### Gehen Sie wie folgt vor

- Deckel abnehmen.
- Elektrischen Anschlüsse markieren, damit nach dem Lösen von der Leiterkarte eine fehlerfreie Zuordnung möglich ist.
- Elektrische Anschlüsse Näherungsschalter/Mikroschalter auf der Leiterkarte lösen (Steckverbindungen).
- 4 Schrauben lösen (Torx 10), mit welchen die Deckplatte befestigt ist.
- Deckplatte abnehmen.
- Position von Näherungsschalter und Auslöser des Mikroschalters notieren.
- Näherungsschalter/Mikroschalter mit Justierschraube und Anschlusskabel nach oben herausnehmen.
- Alte Justierschraube zur Wiederverwendung herausdrehen.
- Justierschraube in die Gewindebohrung am neuen Näherungsschalter/Mikroschalter einschrauben.

#### Nur bei Näherungsschalter:

- O-Ring aus dem alten Näherungsschalter ausbauen und in die Aussparung des neuen Näherungsschalters einsetzen. (Dieser O-Ring dient zur Schwingungsdämpfung und verhindert das Auswandern des Näherungsschalters.)
- Neuen Näherungsschalter/Mikroschalter mit Justierschraube in die Führungssäulen einsetzen.



Induktiver Näherungsschalter mit LED und eingegossenen Litzen mit Stecker (der Stecker ist in der Skizze nicht dargestellt)

#### **!** ACHTUNG!


Achten Sie auf den richtigen Sitz von Näherungsschalter/Mikroschalter/Justierschraube in den Führungen und Vertiefungen des Gehäuses.

- Deckplatte aufsetzen.

#### **!** ACHTUNG!

Beachten Sie den richtigen Sitz der Leiterkarte und der Schraubenköpfe in den Nasen und Aussparungen der Deckplatte.

- Deckplatte festschrauben (Torx 10; Drehmoment 0,7 Nm).
- Elektrische Anschlüsse unter Beachtung der Zuordnung Näherungsschalter/Mikroschalter verbinden.
- Position Näherungsschalter/Mikroschalter justieren:
  - Drehen Sie mit einem Schraubendreher an der Justierschraube (Spindel) bis die optimale Lage der Näherungsschalter eingestellt ist.
  - Als Justierhilfe dient die am Näherungsschalter angebrachte LED, sie leuchtet beim Erreichen des betreffenden Schwellwertes auf.
- Deckel montieren.



## Ersatzteile

Position	Ersatzteil	Bestell-Nr.
1	Ersatzmodul ASI, vergossen	799 189
2	Leistungsstecker gerade, angespritztes Kabel, 1 m lang, V4A-M12-Verriegelung	799 647
3	Flachkabelklemme mit Buchse, M12-Abgang aus VA, Goldkontakte	799 646
4	Flachkabeldichtung für Klemme (falls Kabel hier endet)	799 795
5	Platine 24 V DC ohne Kommunikation	799 188
6	Platine 24/110/230 V UC ohne Kommunikation	799 137
7	Induktiver Näherungsschalter (Sensor)	798 546
8	Endlagen-Mikroschalter komplett	648 004
9	Stellschraube für Näherungsschalter / Mikroschalter (1 Stück)	798 064
10	Ansatzschraube M5 zur Befestigung des Steuerkopfes (10er Pack)	798 074
11	Deckel für Steuerkopf (1 Stück)	798 073
12	O-Ringe für Deckel (10er Pack)	798 072
13	ohne Kommunikation, Ventilgruppe mit 1 Ventil, 24 V DC	193 375
14	ohne Kommunikation, Ventilgruppe mit 2 Ventilen, 24 V DC	193 376
15	ohne Kommunikation, Ventilgruppe mit 3 Ventilen, 24 V DC	193 377
16	mit ASI-Kommunikation, Ventilgruppe mit 1 Ventil, 24 V DC	193 375
17	mit ASI-Kommunikation, Ventilgruppe mit 2 Ventilen, 24 V DC	193 376
18	mit ASI-Kommunikation, Ventilgruppe mit 3 Ventilen, 24 V DC	193 377
19	mit DeviceNet-Kommunikation, Ventilgruppe mit 1 Ventil, 9 V DC	198 195
20	mit DeviceNet-Kommunikation, Ventilgruppe mit 2 Ventilen, 9 V DC	198 196
21	mit DeviceNet-Kommunikation, Ventilgruppe mit 3 Ventilen, 9 V DC	198 197
22	Einzelventil Typ 6106, 24 V UC	141 073
23	Einzelventil Typ 6106, 110 V UC	142 490
24	Einzelventil Typ 6106, 230 V UC	141 387

Positionen 13 bis 24 komplett mit O-Ringen und Befestigungsschrauben.

## Serviceanschriften

**Bürkert Werke GmbH & Co. KG**

Steuer- und Regeltechnik

Christian-Bürkert-Straße 13 - 17

74653 Ingelfingen

Telefon (0 79 40) 10 - 111

Telefax (0 79 40) 10 - 448

**Bürkert GmbH & Co. KG**

DC Dresden

Christian-Bürkert-Straße 2

01900 Großröhrsdorf

Telefon (03 59 52) 36 - 300

Telefax (03 59 52) 36 - 551

# Table des matières des instructions de service Tête de commande pour soupapes de processus type 1066

## REMARQUES GENERALES

Représentation .....	76
Utilisation conforme à la destination .....	76
Consignes générales de sécurité .....	76
Fourniture .....	77
Clauses de garantie .....	77
Transport et stockage .....	78
Réglementation concernant les déchets .....	78

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure et fonction de la tête de commande .....	80
Particularités .....	80
Conditions de service .....	81
Caractéristiques mécaniques .....	81
Caractéristiques pneumatiques .....	82
Caractéristiques électriques .....	82

## MONTAGE

Montage de la tête de commande .....	84
Adaptateur de bride .....	84
Déroulement du montage .....	85

## INSTALLATION - MISE EN SERVICE

Installation pneumatique .....	88
Occupation des raccords sur la tête de commande .....	88
Installation électrique .....	89
Têtes de commande sans communication .....	89
Têtes de commande avec communication .....	91

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

français

**MAINTENANCE / NETTOYAGE**

Maintenance / Nettoyage ..... 102

**REPARATION**

Réparations ..... 104

    Enlever ou remettre en place le couvercle ..... 104

    Changement de la carte imprimée ..... 105

    Changement du groupe de soupapes ..... 105

    Changement de la soupape pour les versions 24 / 110 / 230 V UC sans communication ..... 106

    Changement du détecteur de proximité / microcontacteur ..... 107

Pièces de rechange ..... 108

Adresses de service ..... 108

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

# REMARQUES GENERALES

Réprésentation .....	76
Utilisation conforme à la destination .....	76
Consignes générales de sécurité .....	76
Fourniture .....	77
Clauses de garantie .....	77
Transport et stockage .....	78
Réglementation concernant les déchets .....	78

## Symboles de représentation

Les symboles de représentation suivants sont utilisés dans cette notice de service:

→ marque une étape de travail devant être exécutée



### ATTENTION!

caractérise des instructions dont l'inobservation entraîne des risques pour votre santé ou met en cause la fonctionnalité de l'appareil.



### REMARQUE

caractérise des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

## Utilisation conforme à la destination

- La tête de commande pour soupapes de processus type 1066 sert à la commande de soupapes de processus à commande pneumatique et à la saisie de leurs états de commutation. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes à la destination.
- La conformité des caractéristiques techniques figurant dans ces instructions, sur la fiche technique et sur la plaquette signalétique doit être vérifiée avant la mise en service; ces caractéristiques doivent être respectées pendant le fonctionnement de la tête de commande.
- Et transformations et modifications sur la tête de commande à l'initiative de l'utilisateur sont interdites pour des raisons de sécurité.
- Assurer la tête de commande contre les interventions de personnes non autorisées. A cet effet, la tête de commande peut être protégée en introduisant un plomb et/ou une vis auto taraudeuse dans les perçages existants sur le couvercle ou le boîtier.
- Les instructions de travail et les consignes de sécurité données dans cette notice doivent être respectées dans tous les cas. La garantie est supprimée en cas de non-respect de ces instructions de travail et de leur ordre ainsi que des consignes de sécurité.

## Consignes de sécurité



Respecter les consignes de cette notice, les conditions d'utilisation et les caractéristiques admises spécifiées sur les fiches techniques et la plaquette signalétique de la tête de commande, afin que l'appareil fonctionne parfaitement et demeure longtemps fonctionnel.

- S'en tenir aux règles techniques généralement reconnues lors du projet de mise en œuvre et du service de l'appareil!
- L'installation et les interventions nécessitées par la maintenance ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié équipé des outils adéquats.
- Utiliser uniquement des pièces d'origine pour les réparations nécessaires et respecter les instructions de cette notice lors du remplacement de ces pièces.
- Respecter les dispositions en vigueur de prévention des accidents pendant le service et la maintenance de l'appareil.
- Couper le contact électrique avant toute intervention dans le système!
- Veiller dans les systèmes sous pression à ce que les conduites et soupapes ne soient pas desserrées!
- Prendre les mesures qui s'imposent pour éviter un actionnement par inadvertance de l'appareil ou une mise en cause inadmissible de son fonctionnement.
- Assurer un redémarrage défini et contrôlé du processus après une interruption de l'alimentation électrique ou pneumatique.

**REMARQUE**

La tête de commande est conçue en protection IP67. Celle-ci suppose une bonne assise de tous les joints et l'absence d'usure mécanique du boîtier et du couvercle.

- Éviter des contraintes mécaniques élevées de la tête de commande qui pourraient entraîner sa détérioration ou sa destruction. Ces contraintes englobent la marche, le dépôt d'objets lourds, des chocs violents, la chute d'objets durs etc.
- Éviter la pénétration d'humidité dans la tête de commande. Veiller notamment lors du montage au positionnement correct de tous les joints, au blocage des vis de montage, des raccords de câbles et des bouchons d'étanchéité. Utiliser exclusivement de l'air de commande séché!

**REMARQUE**

Au niveau de sa résistance mécanique, le boîtier en matière plastique de la tête de commande est exclusivement conçu pour le raccordement direct de tuyaux et de conduites flexibles.

- Éviter de raccorder des pièces de raccordement longues et mécaniquement rigides car elles pourraient générer des forces de levier qui permettraient de détruire le boîtier à la main.

**REMARQUE**

Les détergents contiennent souvent des composants agressifs qui peuvent se déposer dans de petits rainures ou cavités et dont d'action durable peut détériorer même des matières plastiques de qualité.

- Utiliser exclusivement pour le nettoyage de la tête de commande un détergent bien compatible et rincer à l'eau claire après l'utilisation de ce produit. Il convient également de tester la compatibilité du détergent.

**REMARQUE**

Sur la face inférieure du boîtier de la tête de commande se trouve une soupape de surpression servant de protection contre l'éclatement si un élément de construction n'est pas étanche dans la tête de commande (cas de fuite).

- Respecter, lors du montage de la tête de commande, une distance d'au moins 5 mm entre la soupape de surpression et l'élément suivant, de sorte que la soupape puisse se déclencher sans problème en cas de fuite. Le couvercle pourrait sinon être littéralement "éjecté" en cas de fuite dans la tête de commande.
- En cas d'inobservation de ces consignes et d'interventions non autorisées dans l'appareil, nous déclinons toute responsabilité de même qu'elles entraînent l'annulation de la garantie sur l'appareil et les pièces accessoires!

## Fourniture

Contrôler dès réception de l'envoi que le contenu n'a subi aucun dommage et qu'il correspond bien à la fourniture figurant sur le bordereau d'envoi. En cas de désaccord, veuillez contacter au plus vite notre centre d'appels:

Bürkert Fluid Control Systems, Centre d'appel  
Chr.-Bürkert-Str. 13-17, D-74653 Ingelfingen  
Tel. 07940 - 10 111 / Fax 07940 - 10 91 448  
E-Mail: info@de.buerkert.com

ou votre revendeur Bürkert.

## Clauses de garantie

Ce document ne constitue aucun assentiment de garantie. Nous vous renvoyons à cet effet à nos conditions générales de vente et commerciales. La condition préalable au consentement de la garantie est l'utilisation conforme de l'appareil à l'usage auquel il est destiné, compte tenu de l'observation des conditions d'emploi spécifiées.

**ATTENTION!**

Les prestations de garantie ne s'étendent qu'à l'absence de défaut de la tête de commande pour soupapes de processus. Nous déclinons, par contre, toute responsabilité pour des dégâts consécutifs de toute nature susceptibles de survenir par suite de défaillance ou défaut de fonctionnement de l'appareil.

## Transport et stockage



**ATTENTION!**

Le transport et le stockage sont autorisés uniquement en emballage d'origine.

Stockage dans un local sec.

Température de stockage maximale +50 °C

## Réglementation concernant les déchets



**ATTENTION!**

Respectez les réglementations nationales en matière d'élimination des déchets.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure et fonction de la tête de commande .....	80
Particularités .....	80
Conditions de service .....	81
Caractéristiques mécaniques .....	81
Caractéristiques pneumatiques .....	82
Caractéristiques électriques .....	82


## Structure et fonction

La tête de commande type 1066 sert à exciter des soupapes de processus à actionnement pneumatique de divers fabricants. Suivant la configuration, elle peut être équipée de jusqu'à trois soupapes magnétiques (soupapes pilotes) servant à commander des soupapes de processus et de trois détecteurs de proximité inductifs au maximum servant à rétro-signaliser la position. Un de ces détecteurs peut être aussi un capteur externe (connexion avec une borne à vis à 3 pôles sur la carte imprimée).



### REMARQUE

Sur les modules à bus de champ scellés, tenir compte de la numérotation des détecteurs de proximité sur la carte ou l'identification sur l'appareil, car des différences de numérotation sont possibles avec le dessin ci-après.



## Particularités

Avec la tête de commande de type 1066 existe une solution décentralisée pour exciter les soupapes de processus en dehors des îles de soupapes prévues plutôt pour une mise en œuvre centralisée. Les avantages de cette solution sous la forme d'une unité compacte avec les soupapes pilotes, la rétro-signalisation de position et les interfaces utilisables en option, se présentent comme suit:

Déploiement plus faible pour installation.

Mise en service simple.

Temps de commutation courts en raison de trajets courts entre la soupape pilote et celle de processus.

Domaines principaux d'application:

Industrie des produits alimentaires (p.ex. laiteries)

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Industrie des cosmétiques

Brasseries

## Options

### Nombre de soupapes pilotes

Mode d'action / mode de fonctionnement	Nombre de soupapes pilotes
Action simple vérins	1
Action double vérins	2
Soupapes à double siège avec ventilation des deux sièges	3

### Têtes de commande sans communication

- Bornes à vis 8 pôles pour 24 V DC
- Multipôle (Connecteur rond 8 pôles) pour 24 V DC
- Bornes à vis 2 x 6 pôles pour 24 / 110 / 230 V UC

### Têtes de commande avec communication

- Interface capteur-acteur (ASI)
- DeviceNet



**ATTENTION!**

Le raccordement à d'autres systèmes de bus (plus élevés) est possible avec des passerelles usuelles du commerce.

## Conditions de service

Fluides	Air comprimé, sans huile, gaz neutres
Température du fluide	-10 ... + 50 °C
Température ambiante	-10 ... + 50 °C
Protection	IP 67



**ATTENTION!**

La tête de commande ne convient pas à un emploi à l'extérieur!

## Caractéristiques mécaniques

Masse	0,5 à 0,65 kg (suivant la version)
Matière du boîtier	Boîtier en PA / PPE Couvercle PSU (transparent, bleu gris)
Matière des joints	NBR

## Caractéristiques pneumatiques

Raccords des conduites	Air comprimé G 1/4 Raccords de travail, raccord de tuyau souple 6/4 mm ou 1/4 de pouce enfichable
Plage de pression	2,5 à 7 bar
Débit d'air soupape pilote	110 l/min type 6510, 40 l/min type 6106 Circulation valeur air: $Q_{Nn}$ (l/min) Mesure à +20 °C, 6 bars de pression à l'entrée de la soupape et 1 bar de différence de pression
Temps de commutation	Type 6510 / type 6106 Ouverture 15 / 23 ms, fermeture 10 / 21 ms  Mesure à la sortie de la soupape à 6 bars et +20 °C Ouverture: montée de la pression de 0 à 90 % Fermeture: descente de la pression de 100 à 10 %
Plage de réglage	Course min. 2 mm Course max. 73 mm

## Caractéristiques électriques

Protection	IP 67
Tension de service	
sans communication	24 V DC $\pm 10$ % 24/110/230 V UC $\pm 10$ %
avec communication	conformément à la spécification ASI et DeviceNet
Puissance électrique max. dissipée	5 W avec 3 x type 6510 ou 1 x type 6106
Raccords	
têtes de commande sans communication:	Multipôle (connecteur rond 8 pôles DIN 45326) pour 24 V DC borne à vis 8 pôles pour 24 V DC borne à vis 2x6 pôles pour 24/110/230 V UC
têtes de commande avec communication:	
ASI:	Raccord par déplacement d'isolation et passe câble à vis Connecteur M12 et passe câble à vis Raccord à bride M12, 4 pôles
DeviceNet:	Connecteur à fiche M12, 5 pôles
Soupapes magnétiques	
Puissance nominale	1 W type 6510 / 3 W type 6106
Mode de service	service permanent (ED 100 %)
Détecteurs de proximité	
Tension de service	8 à 30 V DC
Signal de sortie	max. 100 mA, résistant aux courts-circuits
Microcontacteur	sans potentiel, max. 1 A courant de commutation.

# MONTAGE

Montage de la tête de commande .....	84
Adaptateur de bride .....	84
Déroulement du montage .....	85

## Montage de la tête de commande


### Adaptateur de bride

Pour monter la tête de soupape de type 1066 sur une soupape de processus de divers fabricants, vous avez besoin d'un adaptateur muni d'une bride spéciale pour le client (adaptateur de bride) et d'un bouton de commande spécial pour le client (voir aussi fiche technique). La partie raccordement à la tête de commande est spécifique à Bürkert. La partie bride doit être adaptée à la forme de la soupape de processus. Le dessin ci-dessous montre un exemple d'application pour une soupape de processus spéciale. La position de montage de la tête de commande est quelconque, de préférence avec le couvercle orienté vers le haut.

Respecter exactement en cas de propre fabrication de l'adaptateur de bride les paramètres suivants:

- Cotes
- Nombre de zones d'étanchéité
- Cotes pour les joints toriques
- Tolérances de cotes
- Indications de matière

### Cotes principales pour adaptateur de bride



**REMARQUE** || Veuillez demander des dessins de cotes détaillés pour la propre fabrication de l'adaptateur de bride!



**ATTENTION!**


**Un centrage est nécessaire pour le montage de l'adaptateur de bride.** L'écart maximal toléré de l'axe est de  $\pm 0,1$  mm. En cas de dépassement de cette tolérance, il y a le risque que les détecteurs de proximité ne fonctionnent pas correctement.

**Utiliser une douille spéciale de montage pour éviter de dépasser cette tolérance.**

## Déroutement du montage


- ① **Fixer l'adaptateur de bride sur la soupape de processus/Fixer le bouton de commande sur la tige du piston (spécial pour le client)**

→ Veiller au centrage




- ② **Enlever le couvercle de la tête de commande**

→ Dévisser les vis de sécurité  
 → Tourner le couvercle à fond vers la gauche  
 → Tirer le couvercle vers le haut




- ③ **Mettre la tête de commande en place sur l'adaptateur de bride**

→ Positionner la tête de commande (la tête de commande peut tourner sur 360°)  
 → Bloquer la tête de commande à l'aide des deux vis placées latéralement




- ④ **Installation des raccords pneumatiques**

→ Voir installation pneumatique, (chapitre Installation/mise en service)



## ⑤ Installation des raccords électriques

- Têtes de commande sans et avec communication (voir chapitre Installation électrique)




## ⑥ Ajustage des détecteurs de proximité

- Tourner la vis de réglage (broche) à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la position optimale des détecteurs de proximité soit atteinte.
- La LED placée sur le détecteur de proximité sert d'aide ajuster. Elle s'allume lorsque la valeur de seuil concernée est atteinte.

### Le microcontacteur de fin de course

Lors de l'emploi de microcontacteurs on renonce aux LED pour des raisons de coûts.

- Réglage de position comme pour les détecteurs de proximité.
- Utiliser comme aide à l'ajustage le bruit de commutation du microcontacteur (très faible) ou un contrôle de passage électrique externe.



## ⑦ Remettre le couvercle en place

- Contrôler le siège du joint torique du couvercle ou tirer un nouveau joint torique sur le collet du couvercle.




### REMARQUE

Le boîtier comporte 4 tenons répartis sur la circonférence, qui retiennent le joint torique lors de l'extraction du couvercle.

Veiller à ce que le nouveau joint torique se trouve correctement sous les tenons et soit appliqué en continu, sans torsion, contre le boîtier.

- Mettre le couvercle en place
- Tourner à fond le couvercle vers la droite



Boîtier avec collet de couvercle et siège du joint torique



### REMARQUE

Assurer le couvercle le cas échéant contre toute intervention étrangère en introduisant un plomb et / ou une vis auto taraudeuse dans les perçages existants sur le couvercle et le boîtier.


# INSTALLATION

# MISE EN SERVICE

Installation pneumatique .....	88
Occupation des raccords sur la tête de commande .....	88
Installation électrique .....	89
Têtes de commande sans communication .....	89
Borne à vis 8 pôles pour 24 V DC .....	89
Multipôle (Connecteur rond 8 pôles selon DIN 45326) pour 24 V DC .....	90
Borne à bis 2 x 6 pôles pour 24 / 110 / 230 V UC .....	90
Têtes de commande avec communication .....	91
Interface AS .....	91
Manipulation de la borne à câble plat .....	92
Caractéristiques techniques pour cartes imprimées ASI .....	92
Données de programmation .....	92
Affichage LED d'état ASI .....	93
Occupation des bits .....	93
Nombre de têtes de commande pouvant être raccordées et longueur maximale de la ligne de bus (cas ASI standard et version ASI avec une zone d'adresses étendue) .....	94
DeviceNet .....	96
Signification du terme .....	96
Caractéristiques techniques .....	96
Longueurs maximales de ligne .....	96
Réglage de sécurité en cas de défaillance du bus .....	97
Raccordement électrique .....	97
Configuration .....	98
Affichage LED d'état .....	100

## Installation pneumatique

### Occupation des raccords sur la tête de commande



Raccords enfichables  
pour conduites souples 6/4 mm ou 1/4"  
enfichables  
pour soupapes V1, V2 et V3



#### ATTENTION!

- Utiliser uniquement que des conduites souples calibrées ayant un diamètre extérieur de 6 mm ou 1/4 "
- Ne couper ces dernière qu'avec un coupe-flexible (risque de détérioration)
- Dimensionner la longueur des conduites de manière à ce que la tête de commande puisse être enlevée avec le raccord à vis.
- Veiller à ce que la conduite souple soit sans tension et bien alignée avec le connecteur enfichable, car les conduites souples enfichées avec une torsion (en biais) peuvent entraîner des fuites au raccord enfichable.

# Installation électrique


## Têtes de commande sans communication

Le raccordement électrique de têtes de commande sans communication s'effectue selon différentes variantes. Dans l'exécution pour 24 V DC, l'état de chaque soupape est signalé par une DEL.


### Bornes à vis 8 pôles pour 24 V DC

(à l'intérieur du boîtier, passage de câble avec passe câble à vis)

### Affichage d'état LED multipôle 24 V DC



### Plan d'occupation pour la borne à vis 8 pôles



**REMARQUE**


Les sorties des détecteurs de proximité sont à commutation plus pnp et résistantes aux courts-circuits.

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

français

## Multipôle (Connecteur rond 8 pôles selon DIN 45326) pour 24 V DC

Coup d'œil du connecteur incorporé dans la tête vu de devant sur les broches, les connexions soudées se trouvent derrière.



**REMARQUE** || Les sorties des détecteurs de proximité sont à commutation plus pnp et résistantes aux courts-circuits.

## Borne à vis 2 x 6 pôles pour 24 / 110 / 230 V UC


La version à borne à vis 2 x 6 pôles comprend

Passage de câble par passe câble à vis

Max. 1 soupape (type 5106, DN1,2)

2 microcontacteurs de fin de course à contacts sans potentiel pour rétro-signaliser la position (pas d'affichage d'état LED)

## Carte imprimée avec bornes à vis 2 x 6 pôles pour 24 / 110 / 230 V UC



gn/gb	vert/jaune
bl	bleu
sw	noir

## Têtes de commande avec communication

### Interface AS

ASI (Actor Sensor Interface) est un système de bus de champ qui sert essentiellement à mettre en réseau des capteurs et acteurs binaires (slaves) avec une commande de rang supérieur (master).

#### Ligne de bus

Ligne non blindée à deux fils (ligne ASI comme câble profilé) sur laquelle sont transmis aussi bien des informations (données) que de l'énergie (alimentation en tension des acteurs et capteurs).

#### Topologie de réseau

Choix libre dans une large mesure, c.-à-d. des réseaux en étoile, arborescents et linéaires sont possibles. Vous trouverez d'autres détails dans les spécifications ASI.

### Variantes de raccordement au bus



#### REMARQUE


#### Données pour le câble rond

Les valeurs électriques du câble rond conduisant immédiatement à la tête de commande s'écartent très peu du standard ASI. Lors du calcul de la longueur de ligne maximale tolérée selon les spécifications ASI, il devrait être, en conséquence, plus long d'un facteur 1,5 que fixé effectivement.

**Longueur ASI = 1,5 x longueur réelle**


1. Borne de câble plat au câble rond de 1 m

Raccord standard ASI:




2. Connecteur M12 4 pôles au câble rond de 2 m,

Raccord spécial ASI 1: (sur demande)



Connecteur M12 à 4 pôles pour raccord ASI




#### Occupation des broches ASI

- 1 = ASI+
- 2 = pas occupé
- 3 = ASI-
- 4 = pas occupé

3. Connecteur M12 4 pôles sur la tête de commande, sans câble

Raccord spécial ASI 2: (sur demande)




## Manipulation de la borne de câble plat

La borne de câble plat pour câbles ASI réalise le contact sous forme d'une technique de pénétration. Le raccordement électrique s'établit sans couper, ni dénuder le câble.



**REMARQUE** Fermer la deuxième ouverture de câble avec un joint à câble lorsque le câble plat s'arrête dans la borne (dernier raccord).



### Raccordement de la borne de câble plat à connecteur de conduite et câble injecté avec un câble plat ASI

- Dévisser les deux vis de la borne de câble plat.
- Séparer la partie supérieure de la borne de câble plat de la partie inférieure.
- Insérer le câble plat ASI en position correcte.
- **Si le câble s'arrête ici:**  
Insérer le joint de câble plat en position correcte dans l'ouverture.
- Disposer la partie supérieure de la borne de câble plat sur la partie inférieure.
- Bloquer les vis.

Terminé!

Le raccordement électrique au câble ASI est établi.

Joint de câble plat pour borne de câble plat.

## Caractéristiques techniques des cartes imprimées ASI


Entrées	3 capteurs S1 - S3, npn à commutation positive Alimentation par interface AS (24 V +20 % / -10 %) résistant aux courts-circuits, à courant limité à 60 mA Niveau de commande High-Signal $\geq 10$ V Limitation du courant d'entrée $\geq 6,5$ mA, courant d'entrée Low signal $\leq 1,5$ mA
Sorties	3 soupapes V1 - V3 max. 3 x 1 W Réduction de puissance après env. 100 ms par fonction der chien de garde intégrée

## Données de programmation

Code I/O	7 hex (4 sorties et 4 entrées)
Code ID	F hex (occupation des bits voir la table ci-après) codes ID étendus 1 et 2 = F hex
Profil	7F

## Affichage d'état LED ASI

### Partie visible de la carte imprimée ASI



### Aperçu sur l'affichage d'état ASI

LED		État du bus
vert	rouge	
éteinte	éteinte	POWER OFF
éteinte	allumée	pas de circulation de données (chien de garde écoulé pour l'adresse slave différente de 0)
allumée	éteinte	ok
clignote	clignote	erreur dans périphérie (surcharge dans l'alimentation du capteur)
clignote	allumée	adresse slave égale à 0
éteinte	clignote	RESET


### Occupation des bits

Bit utile	D3	D2	D1	D0
	Sortie LED jaune	Sortie soupape 3	Sortie soupape 2	Sortie soupape 1
	Entrée inoccupé	Entrée détecteur de proximité 3	Entrée détecteur de proximité 2	Entrée détecteur de proximité 1
Bit paramètre	P3	P2	P1	P0
	inoccupé			

## Nombre de têtes de commandes raccordables et longueur maximale de la ligne de bus

### I. Cas ASI standard

Dans le cas standard, 31 têtes de commande au maximum peuvent être raccordées à une ligne de bus. Le câble de bus ne doit pas dépasser 100 m conformément à la spécification ASI.



**REMARQUE** || Lors de l'emploi d'autres sections de câble, les longueurs de câble changent également (voir spécifications ASI).

### Données de processus

Bits utiles pour les entrées (capteurs ou détecteurs de proximité):

N° bit	Capteur	Assignment de valeur
Bit 0	S1 (capteur 1)	0 détecteur de proximité 1 OFF 1 détecteur de proximité 1 ON
Bit 1	S2 (capteur 2)	0 détecteur de proximité 2 OFF 1 détecteur de proximité 2 ON
Bit 2	S3 (borne de branchement pour autres détecteurs)	0 détecteur de proximité 3 OFF 1 détecteur de proximité 3 ON
Bit 3	inutilisé	toujours 0

Bits utiles pour les sorties (acteurs ou soupapes):

N° bit	soupape	Assignment de valeur
Bit 0	V1 (soupape 1)	0 soupape 1 OFF 1 soupape 1 ON
Bit 1	V2 (soupape 2)	0 soupape 2 OFF 1 soupape 2 ON
Bit 2	V3 (soupape 3)	0 soupape 3 OFF 1 soupape 3 ON
Bit 3	inutilisé	toujours 0

Bits de paramètre inoccupé

**II. Version ASI avec zone d'adresse étendue (A / D-esclave)**

Dans la version ASI à zone d'adressage étendue (esclave A / B), 1 maître peut communiquer avec 62 esclaves.

Avec une zone d'adressage étendue selon la spécification ASI, le câble de bus ne doit pas dépasser une longueur de 100 m comme dans le cas standard.



**REMARQUE** || En cas d'utilisation d'autres sections de câbles, les longueurs de câbles se modifient également (voir la spécification ASI).

**Particularités de l'esclave A / B par rapport au cas standard**

- 62 esclaves par maître
- La LED OUT 4 sur la carte imprimée ASI ne peut plus être excitée car le quatrième bit de sortie utilisé auparavant est désormais utilisé pour l'adressage.
- Restrictions de l'alimentation électrique en raison du courant nominal des inductances: seuls 2 électrovannes peuvent être commandées simultanément; la troisième électrovanne peut uniquement être mise en circuit après 100 ms.



**ATTENTION!**

Si un appareil esclave A / B est utilisé en remplacement d'un appareil standard, il se produit une erreur de configuration en raison du code ID différent!

**Différences dans l'adressage des variantes ASI**

Paramètre	Appareil ASI standard	Appareil ASI pour adressage esclave A / B
Nombre d'esclaves par maître	31	62
Code I/O	7 hex	7 hex
Code ID	F hex	A hex
ID1 étendu	F hex	7 hex
ID2 étendu	F hex	E hex
Profil	S-7.F.F	S-7.A.E

## DeviceNet

### Signification du terme

- DeviceNet est un système de bus basé sur le protocole CAN (Controller Area Network) . Il permet la mise en réseau d'acteurs et de capteurs (slaves) avec des équipements de commande de rang supérieur (master).
- Dans le DeviceNet, la tête de commande type 1066 est un appareil slave selon le set de connexions Master/Slave prédéfini dans les spécifications du DeviceNet. En tant que variantes de connexion I/O, polled I/O, bit strobed I/O et change of state I/O (COS) sont supportés.
- On distingue chez DeviceNet entre messages de processus transmis de manière cyclique ou commandés par événement de plus haute priorité (I/O messages) et les messages de gestion acycliques de moindre priorité (explicit messages).
- Le déroulement du protocole correspond aux **spécifications DeviceNet, version 2.0**



**REMARQUE** Dans la version avec DeviceNet, une disquette est livrée comportant des fichiers de configuration (BUE1066, EDS et BUE1066.ICO). Ces fichiers peuvent être également obtenus sur Internet.

### Caractéristiques techniques

<b>Vitesse de transmission</b>	125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (par contacteurs DIP); Réglage usine: 125 kBit/s
<b>Adresse</b>	0 ... 63 (par contacteurs DIP); Réglage usine: 63
<b>Données de processus</b>	1 assemblages statiques input (input de la tête de commande 1066 au master DeviceNet (scanner)) 1 assemblage statique output
<b>Entrées</b>	3 capteurs (détecteurs de proximité) S1 - S3 à commutation plus pnp, Alimentation par la branche du DeviceNet (11 à 25 V DC) Niveau de commande High Signal $\geq 5$ V Niveau de commande Low Signal $\leq 1,5$ V
<b>Fichiers</b>	BUE1066.EDS BUE1066.ICO Ces fichiers peuvent également être obtenus sur Internet.

### Longueurs maximales de ligne

Longueur totale maximale de ligne (somme des lignes principales et des tronçons de ligne) d'un réseau en fonction de la vitesse de transmission:

#### Longueur totale de ligne d'après les spécifications DeviceNet

Vitesse de transmission	Longueur totale maximale en utilisant des câbles Thick selon les spécifications DeviceNet <sup>1)</sup>
125 kBaud	500 m
250 kBaud	250 m
500 kBaud	100 m

<sup>1)</sup> Selon les spécifications DeviceNet , lors de l'utilisation d'un autre type de câble, des valeurs maximales inférieures sont applicables (v. Spécifications DeviceNet)

### Longueur des tronçons de ligne (drop lines)

Vitesse de transmission	Longueur maximale d'un tronçon	Longueur max. cumulée dans le réseau
125 kBaud	6 m	156 m
250 kBaud	6 m	78 m
500 kBaud	6 m	39 m


### Réglage de sécurité en cas de défaillance du bus

En cas de défaillance du bus, la position du dernier octet de données des sorties du bus est conservée tant que la tension est présente.

### Raccordement électrique

La ligne de bus est un câble à 4 conducteurs avec un blindage supplémentaire qui doit correspondre aux spécifications DeviceNet et par lequel aussi bien des informations (données) que de l'énergie (alimentation en tension pour les acteurs et capteurs de faible puissance) sont transmises.

#### Raccordement du bus (connecteur rond M12, 5 pôles)



Connecteur vu de devant sur les broches (pas sur les connexions soudées)!

La tête de commande type 1066 possède un connecteur rond M12 micro-style 5 pôles. L'occupation ci-après correspond aux spécifications DeviceNet.


Broche	Signal	Couleur
1	Blindage	inoccupé
2	V+	rouge
3	V-	noir
4	CAN_H	blanc
5	CAN_L	bleu

### Montage de fermeture pour systèmes DeviceNet

Lors de l'installation d'un système DeviceNet, il faut veiller au montage de fermeture correct des lignes de données. Ce montage évite la génération de perturbations dues à des réflexions de signaux sur les lignes de données. La ligne principale doit être fermée aux deux extrémités, comme montré, par des résistances de chacune 120 Ω et ¼ W de puissance dissipée.

## Topologie de réseau d'un système DeviceNet

Ligne avec une ligne principale (trunk line) et plusieurs tronçons (drop lines).  
 Ligne principale et tronçons de ligne sont en matière identique (voir dessin).



### ATTENTION!

Munir les deux extrémités de la ligne principale de résistances de fermeture 120 Ω pour éviter des réflexions.

## Configuration

### Contacteurs DIP

8 contacteurs DIP existent pour configurer:

- Contacteur DIP 1 à 6 pour l'adresse du DeviceNet.
- Contacteur DIP 7 et 8 pour la vitesse de transmission.



### REMARQUE

Avant la mise en service de la commande avec DeviceNet, le fichier EDS doit être enregistré dans l'outil de configuration du DeviceNet. Les fichiers nécessaires (BUE1066.EDS et BUE1066.ICO) seront mis à disposition par disquette ou Internet.

### Réglages de l'adresse DeviceNet

MAC ID – Medium Access Control Identifier:

[Exemple d'affectation de valeurs au contacteur DIP1:

DIP 1=off=0 / DIP 1=on=1 / MAC ID=DIP 1\*2<sup>0</sup>+DIP 2\*2<sup>1</sup>+...+DIP 6\*2<sup>5</sup>]

DIP 1 [2 <sup>0</sup> =1]	DIP 2 [2 <sup>1</sup> =2]	DIP 3 [2 <sup>2</sup> =4]	DIP 4 [2 <sup>3</sup> =8]	DIP 5 [2 <sup>4</sup> =16]	DIP 6 [2 <sup>5</sup> =32]	MAC ID
off	off	off	off	off	off	0
on	off	off	off	off	off	1
off	on	off	off	off	off	2
...	...	...	...	...	...	...
off	on	on	on	on	on	62
on	on	on	on	on	on	63

## Réglage de la vitesse de transmission

Adapter la tête de commande à la vitesse de transmission du réseau.

DIP 7	DIP 8	Vitesse de transmission
off	off	125 kBaud
on	off	250 kBaud
off	on	500 kBaud
on	on	non autorisé



### ATTENTION!

**Un changement des réglages en actionnant les contacteurs DIP n'a d'effet qu'après un redémarrage de l'appareil.**

Un nouveau démarrage peut avoir lieu en débranchant et rebranchant rapidement la tête de commande du ou au réseau ou en envoyant un message de reset correspondant. Il est également possible de déconnecter et reconnecter l'alimentation du réseau.

## Configuration des données de processus

Pour transmettre les données de processus par une liaison I/O, 3 assemblages statiques Input et 3 assemblages statiques Output sont disponibles au choix. Dans ces assemblages se trouvent des attributs sélectionnés groupés dans un objet pour pouvoir être transmis ensemble comme données de processus par une liaison I/O.

On peut accéder aux données de processus, soit de manière cyclique dans les variantes de liaison „Polled I/O“ et „Bit strobed I/O“ avec „Change of state“ si les valeurs d'entrée se modifient, ou bien de manière acyclique par Explicit Messages.

Le chemin d'accès acyclique est:

class	4
instance	1
attribute	3

Avec le service *Get\_Attribute\_Single*, on peut accéder de manière cyclique en lecture aux données d'entrée et avec le service *Set\_Attribute\_Single* de manière acyclique en écriture aux données de sortie.

1 octet de données pour entrées (capteurs ou détecteurs de proximité):

Bit	Capteur	Assignment de valeur
Bit 0	S1 (détecteur de proximité 1)	0 détecteur de proximité 1 OFF 1 détecteur de proximité 1 ON
Bit 1	S2 (détecteur de proximité 2)	0 détecteur de proximité 2 OFF 1 détecteur de proximité 2 ON
Bit 2	S3 (borne de branchement pour détecteur de proximité supplémentaire)	0 détecteur de proximité 3 OFF 1 détecteur de proximité 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	inutilisé	0 toujours


1 octet de données pour sorties (acteurs ou soupapes):

Bit	Capteur	Assignment de valeur
Bit 0	V1 (soupape 1)	0 soupape 1 OFF 1 soupape 1 ON
Bit 1	V2 (soupape 2)	0 soupape 2 OFF 1 soupape 2 ON
Bit 2	V3 (soupape 3)	0 soupape 3 OFF 1 soupape 3 ON
Bit 3 ... Bit 7	inutilisé	0 toujours

## Affichage LED d'état

d'état des appareils est affiché par 2 LED („Power“ et „MNS“)

Nom de la LED	Genre / couleur	Fonction
POWER	unicolore vert	LED s'allume: appareil est sous tension
MNS	bicolore rouge / vert	correspond à LED-MNS selon spécifications DeviceNet (module MNS Network Status)



### Etats des LED-MNS

Après la mise sous tension (raccordement de la ligne de réseau) le test fonctionnel des LED MNS bicolores est exécuté:

- LED s'allume brièvement (env. ¼ s).
- LED s'allume brièvement rouge (env ¼ s).
- LED éteinte.

Le test fonctionnel une fois terminé, les états des appareils décrits dans le tableau suivant peuvent être affichés par les LED MNS.

État LED	État appareil	Explication / élimination du problème
éteinte	pas de tension / pas en ligne	- Appareil n'est pas alimenté en tension. - Appareil n'a pas encore terminé le test Duplicate ID MAC (durée de test env. 2 s.) - Brancher d'autres appareils si l'appareil est le seul terminal du réseau. - Échanger l'appareil.
vert	en ligne, liaison avec le master existe	- État de service normal avec liaison établie vers le master.
vert clignotant	en ligne, pas de liaison avec le master	- État de service normal sans liaison établie vers le master.
rouge clignotant	time-out liaison	- une ou plusieurs liaisons I/O se trouvent en état de time out. - établir une nouvelle liaison par le master pour assurer que les données I/O sont transmises de manière cyclique.
rouge	erreur critique	- Autre appareil avec le même ID MAC dans le réseau > changer ID MAC et redémarrer. - BUS OFF par suite de problèmes de communication. - Vérifier la vitesse de transmission: échanger l'appareil si sans succès.

# MAINTENANCE / NETTOYAGE

Maintenance / Nettoyage ..... 102

MAN 1000010215 ML Version: J Status: RL (released | freigegeben) printed: 29.08.2013

*français*

## Maintenance / Nettoyage

La tête de commande type 1066 travaille dans des conditions normales d'emploi sans entretien et pannes. Une réparation ne doit être entreprise que par un personnel autorisé et muni des outils adéquats.

Les têtes de commande utilisées dans des installations peuvent être polluées par du fluide qui s'écoule ou par d'autres influences. Dans ce cas, il faut nettoyer les installations avec des détergents appropriés, puis les rincer abondamment à l'eau.



### ATTENTION!

**Avant d'utiliser des agents de nettoyage**, absolument vérifier leur compatibilité avec la matière du boîtier et du couvercle. Veuillez rincer à fond à l'eau propre la tête de commande en cas de souillure ou après l'emploi de détergents contenant de l'acide ou des alcalins. Veiller, ce faisant, à avoir des perçages et évidements bien dégagés.

# REPARATION

Réparations .....	104
Enlever ou remettre en place le couvercle .....	104
Changement de la carte imprimée .....	105
Changement du groupe de soupapes .....	105
Changement de la soupape sur les versions pour 24/110/230 V UC sans communication .....	106
Changement du détecteur de proximité / microcontacteur .....	107
Pièces de rechange .....	108
Adresses de service .....	108

## Réparations

En cas de défaillance de certains éléments de construction ou de sous-groupes, la tête de commande peut être réparée.




### ATTENTION!

- Veuillez n'utiliser que des pièces d'origine pour les réparations (voir table des pièces de rechange).
- Les réparations ne doivent être exécutées que par un personnel qualifié autorisé équipé des outils adéquats.
- Respecter les consignes de sécurité et prévention des accidents en vigueur.
- Mettre l'appareil hors circuit et pression avant toute intervention.
- Vérifier si les paramètres des pièces de rechange concordent bien avec ceux indiqués sur la plaque signalétique de la tête de commande à réparer.

## Enlever ou remettre en place le couvercle

### Enlever le couvercle de la tête de commande

- Desserrer les vis de sûreté
- Tourner le couvercle à fond vers la gauche
- Tirer le couvercle vers le haut



### REMARQUE

Assurer le couvercle le cas échéant contre toute intervention étrangère en introduisant un plomb et / ou une vis auto taraudeuse dans les perçages existants sur le couvercle et le boîtier.

### Remettre le couvercle en place


- Contrôler le siège du joint torique du couvercle ou tirer un nouveau joint torique sur le collet du couvercle.



### REMARQUE

Le boîtier comporte 4 tenons répartis sur la circonférence, qui retiennent le joint torique lors de l'extraction du couvercle.  
Veiller à ce que le nouveau joint torique se trouve correctement sous les tenons et soit appliqué en continu sans torsion contre le boîtier.

- Mettre le couvercle en place.
- Tourner à fond le couvercle vers la droite.



Boîtier avec  
collet de  
couvercle et  
siège du joint  
torique

### Changement de la carte imprimée

#### Mode opératoire:

- Enlever le couvercle.
- Marquer les raccords électriques afin au'après desserrage, une affectation sans erreur soit possible.
- Desserrer tous les raccords électriques de la carte (raccords par fiche et/ou à vis).
- Desserrer les 4 vis (torr 10) qui retiennent la plaque de recouvrement
- Enlever la plaque de recouvrement.
- Extraire l'ancienne carte imprimée (pas de raccord à vis).
- Mettre en place la nouvelle carte.



#### ATTENTION!

Veiller à ce que la carte soit bien assise dans les tenons du boîtier!

- Remettre la plaque de recouvrement en place.



#### ATTENTION!

Veiller à ce que la carte soit bien assise et à ce que les tête de vis soient bien dans les tenons et les évidements de la plaque de recouvrement!

- Resserrer à fond les vis de la plaque de recouvrement (torr 10, couple 0,7 Nm).
- Remettre en place les raccords électriques conformément au marquage fait précédemment.
- Monter couvercle.

### Changement du groupe de soupapes

Le groupe de soupapes se compose d'une platine de raccordement comportant 1, 3 ou 3 soupapes fixées par bride du **type 6510** et de joint toriques pour la bride du fluide avec le boîtier.




#### REMARQUE


Sur les versions 24 V DC sans communication, ASI et DeviceNet, seul le remplacement de l'ensemble du groupe de soupapes est autorisé.

#### Mode opératoire:


- Enlever le couvercle.
- Marquer les raccords électriques afin qu'après desserrage, une affectation sans erreur soit possible.
- Desserrer tous les raccords électriques de la carte (raccords par fiche).
- Desserrer les 2 vis (torr 20) qui retiennent le groupe de soupapes.
- Extraire le groupe de soupapes ainsi que les joints toriques.
- Mettre en place le nouveau groupe de soupapes avec les joints toriques.
- Resserrer à fond les vis (torr 20, couple 1,5 Nm) du groupe de soupapes.
- Remettre en place les raccords électriques conformément au marquage fait précédemment.
- Monter le couvercle en veillant à ce que les joints toriques soient bien assis.




Platine pour 24 V DC sans communication



Module de remplacement ASI, scellé



Module de remplacement DeviceNet, scellé




Groupe de soupapes, au choix avec 1, 2 ou 3 soupapes  
 - 24 V DC sans communication  
 - ASI (24 V DC)  
 - DeviceNet (9 V DC)

## Changement de la soupape sur les versions 24 / 110 / 230 V UC sans communication

Sur la version pour 24/110/230 V UC sans communication, seule la **soupape type 6106** est remplacée en tenant compte de la tension de service. La plaque de raccordement de la soupape reste dans la tête de commande.

### Mode opératoire:

- Enlever le couvercle.
- Desserrer les vis de la prise de l'appareil.
- Retirer de la soupape la prise de l'appareil.
- Noter la position de montage des queues du connecteur et de l'actionnement manuel.
- Desserrer les 2 vis de fixation de la soupape.
- Retirer l'armature de bobine.
- Desserrer 2 vis de fixation sur le boîtier de la soupape.
- Enlever le boîtier de la soupape avec les joints toriques.
- Mettre en place le nouveau boîtier avec les joints toriques du bon côté (actionnement manuel vers la gauche).
- Serrer uniformément les vis alternativement (couple 0,5 Nm).
- Mettre en place la nouvelle armature de bobine du bon côté (longue queue du connecteur vers la gauche).
- Serrer uniformément les vis de la bobine alternativement (couple 0,15 Nm).
- Enficher la prise de l'appareil sur la soupape.
- Bloquer la prise avec une vis (couple 1 Nm).
- Monter le couvercle.




Soupape type 6106

## Changement du détecteur de proximité / microcontacteur

### Mode opératoire:

- Enlever le couvercle.
- Marquer les raccords électriques afin qu'après desserage, une affectation sans erreur soit possible.
- Desserrer les raccords électriques du détecteur de proximité/microcontacteur sur la carte imprimée (connexions par fiches).
- Desserrer les 4 vis (torr 10) qui retiennent la plaque de recouvrement.
- Enlever la plaque de recouvrement.
- Noter la position du détecteur et du déclencheur du microcontacteur.
- Extraire vers le haut le détecteur / microcontacteur avec la vis d'ajustage et le câble de raccordement.
- Dévisser l'ancienne vis d'ajustage pour réutilisation.
- Visser la vis d'ajustage dans le perçage taraudé du nouveau détecteur / microcontacteur.

Évidement pour joint torique



Détecteur de proximité inductif à DEL et torons scellés avec connecteur (le connecteur n'est pas représenté sur le croquis).

- Uniquement avec un détecteur de proximité:**
- Sortir le joint torique de l'ancien détecteur de proximité et le nouveau détecteur de proximité.  
(Ce joint torique sert à amortir les vibrations et empêche la dérive du détecteur de proximité).
  - Introduire le nouveau détecteur de proximité avec la vis d'ajustage dans les colonnes de guidage.



### ATTENTION!

Veiller à la bonne assise des détecteur de proximité / microcontacteur / vis d'ajustage dans les guidages et cavités du boîtier.


- Remettre en place la plaque de recouvrement.



### ATTENTION!

Veiller à ce que la carte imprimée soit bien assise et à ce que les tête de vis soient bien dans les tensons et les évidements de la plaque de recouvrement!

- Visser la plaque de recouvrement à fond (torr 10, couple 0,7 Nm).
- Connecter les raccords électriques en tenant compte de l'affectation du détecteur de proximité / microcontacteur.
- Ajuster la position du détecteur / microcontacteur.
  - Tourner la vis de réglage (broche) à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la position optimale des détecteurs de proximité soit atteinte.
  - La LED placée sur le détecteur de proximité sert d'aide ajuster. Elle s'allume lorsque la valeur de seuil concernée est atteinte.
- Monter le couvercle.



## Pièces de rechange

Position	Pièce	N° de commande
1	Module ASI de remplacement, scellé	799 189
2	Connecteur de conduite droit, câble injecté, longueur 1 m, verrouillage V4A-M12	799 647
3	Borne de câble plat avec douille, sortie M12 en VA, contacts dorés	799 646
4	Joint de câble plat pour borne (si le câble s'arrête là)	799 795
5	Carte 24 V DC sans communication	799 188
6	Carte 24/110/230 V UC sans communication	799 137
7	Détecteur de proximité inductif (sonde)	798 546
8	Microrupteur de fin de course complet	648 004
9	Vis d'ajustage pour détecteur de proximité	798 064
10	Vis à embase M5 pour la fixation de la tête de commande (paquet de 10)	798 074
11	Couvercle de tête de commande (1 pièce)	798 073
12	Joints toriques pour tête de commande (paquet de 10)	798 072
13	sans communication, groupe de soupapes avec 1 soupape, 24 V DC	193 375
14	sans communication, groupe de soupapes avec 2 soupapes, 24 V DC	193 376
15	sans communication, groupe de soupapes avec 3 soupapes, 24 V DC	193 377
16	avec communication ASI, groupe de soupapes avec 1 soupape, 24 V DC	193 375
17	avec communication ASI, groupe de soupapes avec 2 soupapes, 24 V DC	193 376
18	avec communication ASI, groupe de soupapes avec 3 soupapes, 24 V DC	193 377
19	avec communication DeviceNet, groupe de soupapes avec 1 soupape, 9 V DC	198 195
20	avec communication DeviceNet, groupe de soupapes avec 2 soupapes, 9 V DC	198 196
21	avec communication DeviceNet, groupe de soupapes avec 3 soupapes, 9 V DC	198 197
22	Soupape individuelle type 6106, 24 V UC	141 073
23	Soupape individuelle type 6106, 110 V UC	142 490
24	Soupape individuelle type 6106, 230 V UC	141 387

\* Groupes de construction et soupapes complets avec joints toriques et vis de fixation.

## Adresses de service

**Bürkert Werke GmbH & Co. KG**

Steuer- und Regeltechnik

Christian-Bürkert-Straße 13 - 17

74653 Ingelfingen

Téléphone (0 79 40) 10 - 91 111

Téléfax (0 79 40) 10 - 91 448

**Bürkert GmbH & Co. KG**

DC Dresden

Christian-Bürkert-Straße 2

01900 Großröhrsdorf

Téléphone (03 59 52) 36 - 300

Téléfax (03 59 52) 36 - 551

# Contact addresses / Kontaktadressen

## Germany / Deutschland / Allemagne

Bürkert Fluid Control System  
Sales Centre  
Chr.-Bürkert-Str. 13-17  
D-74653 Ingelfingen  
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111  
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448  
E-mail: [info@de.buerkert.com](mailto:info@de.buerkert.com)

## International

Contact addresses can be found on the internet at:

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:

Les adresses se trouvent sur internet sous :

[www.burkert.com](http://www.burkert.com) → Bürkert → Company → Locations

The smart choice  
of Fluid Control Systems  
[www.buerkert.com](http://www.buerkert.com)

  
Fluid Control Systems